



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené ředitelkou VHS Turnov paní Marcelou Červovou, jako zadavatel, ve smyslu § 2, odst. 2 písm. d) v návaznosti na odst. 7 zákona č. 137/ 2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) vyhlašuje

poptávkové řízení

na podání nejvhodnější nabídky na

ZHOTOVENÍ JEDNOSTUPŇOVÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A ZABEZPEČENÍ AUTORSKÉHO DOZORU

na akci

„ INTENZIFIKACE ÚPRAVNY VODY PŘÍKRÝ“

Podmínky poptávkového řízení

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

Pověřená osoba: Marcela Červová – ředitelka sdružení

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 602 169 165

Email: cervova@vhsturnov.cz

2. Vymezení plnění poptávky

Úpravna vody Příkrý byla vybudována v roce 1976, veškerá zařízení jsou původní. Stávající technologie má výkon 50 l/s. Surová voda pro výrobu pitné vody se odebírá z vodárenského toku Vošmenda, odtud je čerpána pomocí ČS do ÚV. Technologický proces úpravy vody je gravitační, upravená voda odtéká do akumulární nádrže o objemu 650 m³, odkud je čerpána výtlačným řadem do VDJ Cimbál 2 x 650 m³ a dále odtéká do systému, který zásobuje Semily, Benešov u Semil a Chuchelnu.

Předmětem poptávky je:

2.1 Zhotovení jednostupňové dokumentace v podrobnostech realizační dokumentace včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu stavby,

- 2.2 Zabezpečení autorského dozoru při provádění stavby (včetně účasti při všech kontrolních dnech stavby - předpoklad cca 10 x).

Rozsah prací dle předmětu poptávky:

Celá intenzifikace ÚV bude rozdělena do samostatných, na sobě nezávislých etap. Práce se budou provádět za provozu, max. odstávka nepřekročí 20 hodin, doba mezi odstávkami není stanovena, ale předpokládá se několik dnů. Je možné použít několikadenní odstávka části technologie tak, že bude možno vyrábět pouze 20-25 l/s vody. Takovéto snížení kapacity by nemělo pro jednotlivé operace překročit 7 dní. Počet dílčích omezení není stanoven, ale musí být specifikován v PD, tj. nesmí jít o nahodilý stav vynucený okolnostmi při stavbě.

Navržené etapy a práce:

- Výměna potrubních rozvodů a armatur v prostoru filtrů (DN 250 – 300), filtry 2. stupně mohou být vyřazeny z provozu trvale, filtry 1. stupně vždy pouze 1 ks. Nové armatury s elektropohony budou umístěny tak, aby v maximální míře byl zajištěn přístup obsluhy pro manipulaci a údržbu. Stávající zařízení se nacházejí vysoko mimo dostupnost obsluhy. Rozdělovač pro filtry 2. stupně bude proveden nový, rozdělovač pro filtry 1. stupně – nový nátok a ocelová horní část rozdělovače bude vyměněna, betonová spodní část bude ponechána stávající, bude proveden nový prostup pro potrubí vč. těsnění. Nově bude provedena související elektroinstalace,
- Nově vyřešit dávkování síranu amonného, 2 x nádrž včetně dávkovacího čerpadla,
- Rekonstruovat stávající dávkování síranu hlinitého,
- Navrhnout alternativní způsob hygienického zabezpečení vody tak, aby bylo možné snížit výstupní koncentraci volného chloru v upravené vodě,
- Nově navrhnout nové potrubní rozvody v celé ÚV, mimo chlorovny a souvisejících rozvodů,
- V jímacím objektu budou osazeny strojně stírané česle + dopravník ve venkovním provedení + ruční česle na obtoku, vč. přívodu el. en.,
- Vstupní ČS bude kompletně rekonstruována, vč. elektro,
- Navrhnout úpravu stávajícího ASŘ, včetně výměny řídicí jednotky Saia.

Pozn.: Zařízení chlorovny bude ponecháno stávající, rovněž kalové laguny budou ponechány stávající.

Požadavky:

- Projektová dokumentace bude zpracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (projektová dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby – jednostupňová dokumentace),
- dokumentace bude předána v 10 vyhotoveních, vše bude také předáno zadavateli v elektronické podobě na CD (písemná část - formát MS Office, výkresová dokumentace - formát AutoCAD, tj. dwg),
- Projektová dokumentace bude projednána s budoucím provozovatelem, tj. Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice. Z tohoto projednání bude vyhotoven zápis, který bude schválen oběma stranami a bude tvořit nedílnou součást dokladové části dokumentace,
- Projektová dokumentace bude během zpracování projednávána se zadavatelem – počet schůzek a termíny budou specifikovány ve smlouvě o dílo,
- Ve smlouvě o dílo bude uvedeno, že veškerá autorská práva přecházejí po zpracování dokumentace na zadavatele.

3. Obsah nabídky:

- 3.1 Představení firmy a doložení kvalifikačních předpokladů (stačí prostá kopie),
- 3.2 Vypracování cenové nabídky na jednotlivé fáze plnění poptávky. Cenová inflace bude započítána v nabídce. Pro případ posunu realizace uvede uchazeč vliv inflace na nabízenou cenu autorského dozoru. Součástí cenové nabídky bude také cena za zhotovení vícetisku dokumentace,
- 3.3 Návrh smlouvy o dílo včetně harmonogramu prací dle předmětu poptávky,
- 3.4 Reference uchazeče a jeho projekčního týmu, který bude na projektu pracovat společně s kontakty na objednatele – uchazeč uvede akce obdobného typu, velikosti a technického řešení, které realizoval vybraný projekční tým,

4. Doba plnění

- | | |
|-------------------------------------------------------|---------|
| 4.1 Zahájení prací: | 04/2009 |
| 4.2 Návrh jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení: | 05/2009 |
| 4.2 Termín odevzdání jednostupňové dokumentace: | 09/2009 |
| 4.3 Provádění stavby (autorský dozor) - předpoklad: | 2010 |

5. Kvalifikační předpoklady

Kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč dokladem o autorizaci v oboru vodohospodářských staveb. V případě, že předkládá nabídku více subjektů, doloží kvalifikační předpoklady každý z těchto subjektů.

6. Způsob hodnocení nabídek

Jediným kritériem hodnocení je výše nabídnuté ceny.

7. Lhůta pro podání nabídek

Uchazeči mohou podávat nabídky **do pondělí 9.2. 2009 do 12.00 hodin** do kanceláře VHS Turnov v Semilech.

8. Místo a způsob podávání nabídek

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, pracoviště Semily. Nabídky budou zalepeny v obálce a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení - Intenzifikace úpravny vody Příkrý**“.

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov
Bítouchovská 1
513 01 Semily

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí v době od 8.00 - 12.00 hodin a ve středu v době od 8.00 - 12.00 a od 13.00 - 17.00 hodin. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po telefonické dohodě.

Termín vyhodnocení nabídek: 10. týden 2009

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

9. Poskytování informací

Informace poskytuje:

Andrea Bímová, tel: 481 621 325, 602 786 843, E-mail: bimova@vhsturnov.cz

Toto poptávkové řízení se neřídí postupy stanovenými v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, neboť se jedná o výjimku z působnosti zákona ve smyslu § 19 odst. 1 zákona pro podlimitní veřejné zakázky zadávané v souvislosti s výkonem relevantní činnosti.

Příloha: Fotodokumentace stávajícího stavu ÚV na CD

V Turnově dne 15.1. 2009

Marcela Červová
Ředitelka VHS Turnov