

um

Potrubí zavěšeno na stávajícím mostě
Kanalizace splašková - výtlak HDPE 50
Uloženo v ochranném potrubí s izolací

Napojení na stávající kanalizaci

VZ2 Ø6,42

Výstřižný objekt
bezpečnostního přelivu V1
olejka

Ovládnání ČS1 a jistič
Zděná konstrukce
Rozměry: 2,0x0,5x1,8 m

Čerpací stanice ČS1
2 x čerpadlo na vodící tyči
Q = max. 35 m³/h
H = max. 10 m
Objem jímky 5 m³

Stoka A
PP250 - 200,10m

Jižka NN pro ČS1
relovení výkopu
J-4x4 - 156,65 m

Skupina smrčků
Š3 319,14 69,87
Š2 317,12 69,87



