



Compet Consult

s.r.o.

společnost pro zadávání veřejných zakázek
a organizaci výběrových řízení

Všem zájemcům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
CC/OŘ/VHSTurnov1LP/12

Vyřizuje / linka
Mgr. Pilná/481 030 368

Liberec
24.07.2012

Věc: **Dodatečné informaceIII: odpovědi na dotazy**

„Turnov – úplná rekonstrukce ulice 28. října“

Vážení zájemci o výše uvedenou veřejnou zakázku,

v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon“) Vám zasíláme odpověď na dotazy uchazečů vznesené v rámci tohoto zadávacího řízení, které bylo zadavatelem, Vodohospodářské sdružení Turnov, vypsáno formou otevřeného řízení a zveřejněno v ISVZ dne 02.07.2012 pod evidenčním číslem VZ 223122.

Dotaz č. 1

V TZ je požadováno pro kanalizaci:

Polypropylenové potrubí dle německé normy DIN 16961, pevnostní třídy SN 8 kN/m2. Konstrukce: plnostěnná trouba, zevnitř i zvenčí hladké, stěna má třívrstvou stavbu.

a

Kameninové potrubí DN 400 - Standardní glazovaná trouba hrdlová s přípojovacím systémem C - tvrdý polyuretan v hrdle a měkký polyuretan na hladkém konci, třída 200, s vrcholovou pevností 80 kN/m2.

pro vodovod:

LT DN 80 Class 100 (třída K9 tl. min 4,7mm). Potrubí z tvárné LT dle ČSN EN 545 s vnitřní výstelkou z vysokopecního cementu (nebo PE) a vnější ochrannou Zn v množství 400g/m2 + ochranná vrstva z extrudovaného PE.

Dále je v TZ uvedeno: „Možná změna materiálu potrubí – dokumentace je provedena v souladu s DSP. Změna materiálu je nutno odsouhlasit s majitelem a provozovatelem objektu“.

Technické specifikace výzvy určují něco jiného, Technické standardy VHS Turnov něco jiného a VV jen obecnou specifikaci materiálu. Jediná TZ určuje přesnou specifikaci materiálu.

Otázka:

Je nutno v cenové nabídce ocenit požadovaný materiál dle TZ, nebo je možno předpokládat změnu a ocenit jiný materiál? Domníváme se ze zkušeností z obdobných výběrových řízení a konkurenčního prostředí, že dost firem s ohledem na větu o možné změně materiálu

sídlo
Pod Křížkem 1773/2
147 00 Praha 4, Braník
telefon./fax: 2414 85 111

kancelář Liberec
Tržní nám. 876
460 01 Liberec 1
telefon./fax: 481 030 368

IČO: 265 02 402
DIČ: CZ265 02 402
e-mail: competconsult@competconsult.cz
www.competconsult.cz

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 86222

nacení ve VV klasickou litinu(menší ochranná ZN vrstva, bez PE povlaku), přičemž splní standardy VHS a technickou specifikaci. Ty samé pochybnosti máme i u kanalizačního potrubí, kde je možno ocenit tř. 160 oproti požadované tř.200 a opět budou splněny standardy VHS a technické specifikace výzvy. Stejně možné změny v ocenění vidíme i u PP potrubí.

Odpověď:

Materiál bude naceněn dle TZ, změna materiálu se nepředpokládá.

Dotaz č. 2

Šachtová dna mají mít dle TZ kynetu s kameninovou výstelkou.

Otázka:

Je možno použít jednolitá betonová dna (např. PERFECT od Betonika Plus)?

Odpověď:

Ne. Šachtové dno bude odpovídat TZ. Tj., kyneta s kameninovou výstelkou.

Dotaz č. 3

V TZ je požadováno opevnění nárazové stěny dna a kynety šachty keramickým nebo čedičovým obkladem.

Otázka:

Budou obloženy i šachtové skruže, pokud ano, v jakém rozsahu (úhlu a výšce)?

Odpověď:

Ano, budou. Úhel 120°, výška obložení bude odpovídat výšce přepadu +10cm nad kótu horního dna přírodního potrubí. (viz. SKICA)

Dotaz č. 4

V předloženém VV v kanalizačních přípojkách není položka pro propojení nové veřejné části KP a stávajícího potrubí soukromých částí KP(ač je ve VV specifikováno každé plastové koleno, tak chybí specifikace na o hodně nákladnější propojovací materiál - přechodky, nerezové objímky).

Otázka:

Bude doplněna položka, nebo bude řešeno dodatečně s vybraným zhotovitelem?

Odpověď:

Položka doplněna nebude. Doporučuji začlenit do zadávací dokumentace VŘ.

Dotaz č. 5

sídlo
Pod Křížkem 1773/2
147 00 Praha 4, Braník
telefon./fax: 2414 85 111

kancelář Liberec
Tržní nám. 876
460 01 Liberec 1
telefon./fax: 481 030 368

IČO: 265 02 402
DIČ: CZ265 02 402
e-mail: competconsult@competconsult.cz
www.competconsult.cz

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 86222

V TZ je uvedeno u všech objektů, že přebytek výkopu bude odvezen na skládku investora. VV i technická specifikace řeší likvidaci přebytečného výkopku na náklady zhotovitele. Domníváme se, že by mohlo u některých firem k mylnému výkladu a podhodnocení položky.

Otázka:

Má být oceněna likvidace přebytečného výkopku na náklady zhotovitele?

Odpověď:

Přebytečný výkop bude odvezen na skládku zhotovitele.

Dotaz č. 6

Otázka:


Ve výkazu výměr SO 321 není uvedena u položky – trouba kameninová glazovaná se spoji C DN 400 mm- její třída. Prosím o potvrzení dle technické zprávy –**třída 200 (FN 80 kN/m)**.

Odpověď:

Potvrzuji třídu 200 (FN 80kN/m) k položce *Trouba kameninová glazovaná se spoji C DN400* do výkazu výměr pro SO 321.

Tuto odpověď na dotazy zasíláme všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace do 24.07.2012, nebo kterým byla zadávací dokumentace do tohoto termínu poskytnuta. Zájemcům, kteří obdrží zadávací dokumentaci po tomto datu, bude odpověď na tento dotaz předána spolu se zadávací dokumentací. Zadavatel rovněž uveřejňuje dodatečné informace na svém profilu zadavatele.

S pozdravem



Compet Consult
s.r.o.
Tržní nám. 876, 460 01 Liberec 1
IČ: 26502402

Mgr. Lenka Pilná
zástupce společnosti Compet Consult s.r.o.