



Compet Consult

S.r.o.

společnost pro zadávání veřejných zakázek
a organizaci výběrových řízení

všem zájemcům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
CC/OŘ/VHS1/15

Vyřizuje / linka
Ing. Stahlová/481 030 368

Liberec
18. 11. 2015

Věc: Dodatečné informace 3: odpovědi na dotazy k veřejné zakázce

„Lomnice nad Popelkou – úplná rekonstrukce Komenského ulice“

Vážení zájemci o výše uvedenou veřejnou zakázku,

z pověření zadavatele, Vodohospodářského sdružení Turnov, Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) zasíláme odpovědi na dotaz jednoho z uchazečů k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku „Lomnice nad Popelkou – úplná rekonstrukce Komenského ulice“ vyhlášenou zadavatelem formou otevřeného řízení, se zveřejněním Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 10. 2015 pod evidenčním číslem VZ 525356.

Dotaz č. 1:

Při oceňování položkového rozpočtu příloha č. 6 SO 01 a SO 02 jsme objevili nesrovnalost mezi množstvím výkopů a zásypů v rýze. V SO 01 položky výkopů obsahují:

Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 4, 5, 6 a 7 do 1000 m³, STROJNĚ, položky rozpočtu č. 5, 6, 7 a 8 v součtu **1040,5 m³** výkopového materiálu. Tomuto množství odpovídá rovněž – **Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-7 na skládku zhotovitele pol. č. 11 – 1040,5 m³ a Poplatek za skládku horniny 1-7 pol. č. 14 1040,5 m³.**

Tomuto množství výkopů však neodpovídá množství zásypů i po odečtu potrubí. Pol. č. 12 **Zásyp jam, rýh a šachet štěrkodrtí fr. 0-63 mm včetně dodávky štěrkodrtě – 478,77 m³** a Pol. č. 13 **Obsyp potrubí štěrkopískem včetně dodávky štěrkopísku – 879,40 m³.**

Celkem je v rozpočtu i po odečtu **1358,17 m³** zásypů. Rovněž v SO 02 je tato nesrovnalost obdobná. **Jsou výpočty položkového rozpočtu správně?**

Odpověď:

Platí výkaz výměr, zadavatel modifikoval matematický výpočet v rámci výše uvedených položek na základě svých dlouhodobých praktických zkušeností. Fakturace položek proběhne vždy na základě skutečného množství výkopů i zásypů.

Dotaz č. 2:

Prosím o upřesnění počtu kameninových odboček DN300/200. Dle ZD je 6ks, ve výkazu výměr je uvedeno k ocenění 15 ks

Odpověď:

Platí výkaz výměr, v dotazu uchazeč nezapočítal odbočky pro uliční vpusti.

Dotaz č. 3:

Prosím o upřesnění délky kanalizace - konkrétně stoky C. V ZD je uvedena délka 120m, což neodpovídá rozpočtu a projektové dokumentaci, kde je uvedena délka 90,16 m.

Odpověď:

Platí výkaz výměr. Projektová dokumentace i výkaz výměr obsahuje základní část kanalizace a její prodloužení.

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr chybí položka "Přechodka KAM/ PVC DN150 a DN200" - pro napojení kameninových odboček na plastové potrubí přípojek.

Odpověď:

Platí výkaz výměr, zadavatel financuje přechodky vždy z rezervy díla podle jejich skutečného množství.

Dotaz č. 5:

Ve všeobecných nákladech chybí následující položky: vytýčení stávajících IS, vytýčení stavby, kamerový monitoring kanalizace. Prosím o doplnění rozpočtu.

Odpověď:

Platí výkaz výměr. Výše uvedené položky jsou vedeny v části ostatní náklady stavby (pol. č. 6 + 10) a ve stavebním objektu SO 01, pol. č. 38.

Dotaz č. 6:

Ve výkazu výměr Oprava vodovodu je uvedena položka č.53 - Suchovod. V popisu u této položky je uvedeno, že by zde měly být naceněny spojovací a propojovací tvarovky a armatury. Žádáme zadavatele o výpis tohoto materiálu.

Odpověď:

V položce je předpokládáno, že zhotovitel ocení činnosti podle své zvolené technologie a postupů prací, které obvykle používá, z tohoto důvodu není výpis materiálu detailně uveden a **zadavatel jej nebude doplňovat.**

Projekt vodovodu zvykově nevypracovává přesné a detailní řešení suchovodu, protože je určeno až vždy při vlastním provádění díla. A to v závislosti na konkrétních podmínkách na staveništi, na postupu zvoleném zhotovitelem v harmonogramu díla a na finální dohodě zhotovitele s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury. Také počet taktů přepojování závisí na harmonogramu zhotovitele a dalších uvedených vlivech. Délka metrů suchovodu stanovená ve výkazu výměr je však klíčovým základním vodítkem k jeho nacenění.

Položkový rozpočet, který je přílohou č. 6 zadávací dokumentace zůstává beze změn, zadávací podmínky se nemění.

Tuto odpověď na dotaz uchazeče zasíláme všem dodavatelům, kteří požádali o zaslání zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zároveň bude zveřejněna zákonným způsobem na profilu zadavatele na adrese <http://www.vhsturnov.cz/profil-zadavatele-49295934.html>

S pozdravem




Ing. Martina Buřková Rychecká
jednatelka společnosti Compet Consult s.r.o.,
pověřené výkonem zadávacích činností

sídlo
Štětkova 1638/18
140 00 Praha 4, Nusle
ID: bi7wdsf

kancelář Liberec
Tržní nám. 876
460 01 Liberec 1
telefon/fax: 481 030 368

IČO: 265 02 402
DIČ: CZ265 02 402
e-mail: competconsult@competconsult.cz
www.competconsult.cz

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 86222