



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu



Compet Consult

S.r.o.

společnost pro zadávání veřejných zakázek
a organizaci výběrových řízení

všem zájemcům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
CC/OR/VHS4/13

Vyřizuje / linka
Ing. Stahlová/481 030 368

Liberec
27.11.2013

Věc: Dodatečné informace V + VI: odpovědi na dotazy + upozornění zadavatele

„Odkanalizování Rovenska pod Troskami“

Vážení zájemci o výše uvedenou veřejnou zakázku,

z pověření zadavatele, Vodohospodářského sdružení Turnov, Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) zasíláme odpovědi na dotaz jednoho z uchazečů, který zadavatel obdržel v rámci výše uvedeného zadávacího řízení, vyhlášeného zadavatelem formou otevřeného řízení a zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne pod evidenčním číslem VZ 367136.

Dodatečné informace V

Dotaz Č. 1:

V „Zadávací dokumentaci“ str.7 odst.V. - Doba plnění zakázky se uvádí:

„**Vybraný dodavatel předloží** před uzavření SML návrh věcného a finančního harmonogramu plnění.“

Ale na str.16 odst.XIII. Členění nabídky zadavatel požaduje v bodu I. předložit věcný a finanční harmonogram.

Žádáme zadavatele o upřesnění, zda součástí nabídky má být věcný a finanční HMG a případně určit, v jakém časovém členění (dny,týdny, měsíce).

Odpověď:

Věcný a finanční harmonogram předloží vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy, tento harmonogram tedy **nemusí být součástí nabídky uchazeče**. V požadovaném členění nabídky v čl. XIII na straně 16 zadávací dokumentace je požadavek na předložení harmonogramu uveden z důvodu administrativního pochybení, členění nabídky je zadavatelem požadováno v této podobě:

- A. **Titulní list nabídky**, obsahující identifikační údaje o uchazeči a celkovou nabídkovou cenu včetně rezervy bez DPH
- B. **Obsah nabídky** s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a celkového počtu listů v nabídce
- C. **Doklad prokazující způsob podepisování za uchazeče** (výpis z OR, plná moc, podpisový vzor apod.)
- D. **Doklady k prokázání kvalifikace**
- E. **Seznamy a prohlášení dle § 68 odst. 3, písm. a) až c)** (dle přílohy č. 4 této ZD)
- F. **Návrh smlouvy o dílo** (dle přílohy č. 3 této ZD)
- G. **cenová nabídka** (dle přílohy č. 10 této ZD)
- H. **Seznam subdodavatelů** (dle přílohy č. 6 této ZD)
- I. Ostatní přílohy (nepovinné)

sídlo
Pod Vyšehradem 923/28
147 00 Praha 4 - Podolí
ID: bi7wdsf

kancelář Liberec
Tržní nám. 876
460 01 Liberec I
telefon/fax: 481 030 368

IČO: 265 02 402
DIČ: CZ265 02 402
e-mail: competconsult@competconsult.cz
www.competconsult.cz

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 86222

Dotaz Č.2

Ve výkazu výměr v listu č.6- IO 6 Přeložky silových kabelů je položka č.1 s textem - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ODHAD CELKOVÝCH NÁKLADŮ OBJEKTU NA PŘELOŽKY ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ČINÍ CCA 1 800 000 Kč. VÝŠE CENY BUDE UPŘESNĚNA SMLUVNÍM VZTAHEM. **Máme tuto položku ocenit jako fixní, částkou uvedenou v textu tj. 1 800 000 Kč?**

Odpověď:

Uchazeč ocení tuto položku s použitím svých zkušeností z obdobných realizací přeložek. Pro podobné nacenění je vždy zásadním údajem kvalifikovaný odhad celkových nákladů na provedení přeložky zařízení ze strany správce distribuční soustavy. Proto doporučujeme využít tohoto odhadu.

Dotaz Č.3:

V „Zadávací dokumentaci“ str.7 odst.V. - Doba plnění zakázky se uvádí:

„Věcný HMG bude začínat předpokládaným dnem zahájení prací **tj.1.4.2013.**

Datum dne zahájení prací věcného harmonogramu se neshoduje s uvedeným datem zahájení díla v předešlém odstavci. Jaký datum platí?

Odpověď:

Požadované datum zahájení díla je **1.4.2014** (tj. předpokládané předání staveniště a zahájení prací). Z textu celého bodu V. Zadávací dokumentace jasně vyplývá toto požadované datum zahájení díla.

V citovaném údaji z odstavce, který se týká harmonogramu prací, tj. že předpokládaným dnem zahájení prací je 1.4.2013, byl z důvodu administrativního překlepu uveden špatný rok. Zadavatel v této souvislosti upřesňuje, že i pro věcný harmonogram prací platí, že dílo má být zahájeno dne **1.4.2014.**

Dotaz Č.4:

Součástí IO 10- Zasiřování Zahradní ulice v obj.SO8 je samostatný výkaz výměr EL - VO a místní rozhlas, který se rozsahem neshoduje se zadávacím výkazem výměr z př.č.10.

Máme tento výkaz také ocenit a přiložit k nabídce a kam tyto náklady máme zahrnout ?

Odpověď:

Pro ocenění slouží Podrobný soupis a popis prací a Cenová nabídka, výkaz uvedený v PD sloužil jako podklad pro jejich zpracování. V položkách se shoduje, a navíc obsahuje drobný materiál a pomocné práce. Výkaz z PD tedy uchazeči neoceňují.

Dotaz Č.5:

V průvodní a souhrnné zprávě A,B jsou uvedeny PHP P6 21A hasicí přístroje. Ve výkazu výměr jsme je ale neobjevili. V průvodní a souhrnné zprávě A,B je i zmínka, že součástí PD by měla být situace ZOV, kterou jsme ale nenašli.

Odpověď:

Uchazeči ocení předložený výkaz výměr. Situace ZOV není součástí zadávací dokumentace. Byla zpracována pro potřeby dokumentace pro stavební povolení.

Dodatečné informace VI

Dotaz Č. 1:

IO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (VŠECHNY OBJEKTY V ČÁSTI „KRAJ“ A „OBEC“)

V dokumentaci je navržena skladba oprav komunikací následovně:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| a) ACO 11 | tl. 40 mm |
| b) Postřík spojovací | |
| c) ACP 16 | tl. 70 mm |
| d) Postřík spojovací | |
| e) Kamenivo zpevněné cementem | tl. 130 mm |
| f) Štěrkokodrt | tl. 200 mm |

CELKEM tl. 440 mm

Ve výkazu výměr v části „KRAJ“ nebo „OBEC“ je odstranění vrstev komunikací dle následující položky:

Pol. č. 2 (kód 11343) ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU v m3 – pod touto položkou je rozepsán výkaz výměr:

- délka x šíře x tloušťka (0,04 m)
- zimní asfalt: délka x šíře x tloušťka (0,26 m)

otázka 1.1:

Ve výkazu výměr je rozpor v tloušťce zřízení komunikací (tl. 440 mm) a odstranění komunikací (tl. 300 mm). Ve výkazu výměr chybí 140 mm.

sídlo

Pod Vyšehradem 923/28

147 00 Praha 4 - Podolí

ID: bi7wdsf

kancelář Liberec

Tržní nám. 876

460 01 Liberec 1

telefon/fax: 481 030 368

IČO: 265 02 402

DIČ: CZ265 02 402

e-mail: competconsult@competconsult.cz

www.competconsult.cz

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 86222

Odpověď:

Uchazeč se v textu svého dotazu pravděpodobně přehlédl v desetinné čárce, uvádí tloušťku jen 0,04 m, ale výpočtový vzorec započítává tloušťku 0,4 m. Vysvětlení vzorce: $(182,50+467,20)*1,60*0,40=415,808$ [A]

K vlastnímu dotazu uvádíme, že realizace zakázky přináší dvojí odstraňování krytů vozovek včetně podkladů. Jak vyplývá z položky č. 11372, frézuje se vždy 40 mm asfaltu a dále dle položky č.11343 se odstraňuje dalších 400 mm (KRAJ) nebo 360 mm (OBEC) krytů vozovek včetně podkladu. Celkem tedy 440 mm (resp. 400 mm), což odpovídá skladbám nové komunikace. Toto jsou základní zemní práce. Druhým typem je odstraňování podkladních vrstev při použití tzv. zimního asfaltu. Zde se odstraňuje z této dočasné vrstvy 260 mm. Tato položka je tedy uvedena navíc a nezávisle na základních zemních pracích.

otázka 2.1:

Co znamená ve výkazu výměr popis „zimní asfalt“?

Odpověď:

Zimní asfalt je provizorní obnova krytu pro zimní období, aby mohla být prováděna zimní údržba komunikací a nebylo po celou dobu stavby zhoršeno "životní" prostředí a komfort obyvatel. (žádost investora). Provádí se po dokončení stavby inženýrských sítí a odstraňuje se před budováním definitivních vozovkových vrstev.

Dotaz Č.2:

1) IO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (VŠECHNY OBJEKTY V ČÁSTI „KRAJ“ A „OBEC“)

Ve výkazu výměr v části „KRAJ“ nebo „OBEC“ je položka č. 1 (kód 014102) POPLATKY ZA SKLÁDKU v t - pod touto položkou je rozepsán výkaz výměr:

- a) z pol.č.11343 (ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU):
výměra této položky (v m3) x 2,2t/m3

Otázka:

Proč je ve výkazu výměr u položky POPLATEK ZA SKLÁDKU přepočten m3 na tuny (pro položku č. 11343) ve výši 2,2t/m3, když v této položce jsou započítávány i podklady komunikací (předpokládáme, že část podkladů je z drceného kameniva).

Odpověď:

Položka č. 014102 má měrnou jednotku tunu (t), proto je uveden přepočten. Položka č. 11343 - vybourání živичného krytu "včetně podkladu" - zahrnuje veškerý vybouraný materiál. S ohledem na rozsah akce nelze znát přesnou skladbu a druh podkladních vrstev komunikací v jednotlivých úsecích. Proto zadavatel uvažuje s uložením veškerého vybouraného materiálu na skládce.

UPOZORNĚNÍ ZADAVATELE

Vzhledem k tomu, že se u jednoho z uchazečů vyskytly technické problémy při stahování přílohy č. 8 – Projektová dokumentace z profilu zadavatele způsobené velikostí souborů a množstvím uložených dat, **nabíží zadavatel ještě jednu možnou variantu.** Příloha č. 8 je na profilu zadavatele kromě odkazu „*druhá úschovna – příloha ZD projekty.pdf*“ umístěna nově také pod odkazem „*projektová dokumentace zip.*“ Jedná se o obsahově naprosto shodnou přílohu zadávací dokumentace.

V souladu s Oznámením o zakázce zveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 367136 upozorňujeme ještě na možnost získání kompletní zadávací dokumentace u poradce zadavatele, společnosti Compet Consult s.r.o. a to buď v elektronické podobě (na CD) za poplatek 200,- Kč včetně DPH nebo v listinné podobě za poplatek 12.705,- Kč včetně DPH. V obou případech je nutné nejprve zaslat písemnou objednávku na adresu Compet Consult s.r.o. nejlépe mailem (lucie.stahlova@competconsult.cz) nebo objednavky@competconsult.cz) anebo poštou (Tržní nám. 876, 460 01 Liberec) či faxem (481 030 368) a dohodnout termín vyzvednutí dokumentace. Zadávací dokumentaci je možno také po dohodě zaslat poštou na dobírku, v takovém případě bude k poplatku za reprodukci připočteno také poštovné.

Zadávací dokumentace ani její přílohy se nemění.

Tuto odpověď na dotaz uchazeče zasiláme všem dodavatelům, kteří požádali o zaslání zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zároveň bude zveřejněna zákonným způsobem na profilu zadavatele.

S pozdravem



Lucie Stahlová
Ing. Martina Buřková Rychecká
jednatelka společnosti Compet Consult s.r.o.,
pověřené výkonem zadavatelských činností

sídlo
Pod Vyšehradem 923/28
147 00 Praha 4 - Podolí
ID: bi7wdsf

kancelář Liberec
Tržní nám. 876
460 01 Liberec 1
telefon/fax: 481 030 368

IČO: 265 02 402
DIČ: CZ265 02 402
e-mail: competconsult@competconsult.cz
www.competconsult.cz

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 86222