



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu



# Compet Consult

s.r.o.

společnost pro zadávání veřejných zakázek  
a organizaci výběrových řízení

všem zájemcům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka  
CC/OŘ/VHS4/13

Vyřizuje / linka  
Ing. Stahlová/481 030 368

Liberec  
13.12.2013

**Věc: Dodatečné informace XIII a XIV:      odpovědi na dotazy**

## **„Odkanalizování Rovenska pod Troskami“**

Vážení zájemci o výše uvedenou veřejnou zakázku,

z pověření zadavatele, Vodohospodářského sdružení Turnov, Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) zasiláme odpovědi na dotazy uchazečů, které zadavatel obdržel v rámci výše uvedeného zadávacího řízení, vyhlášeného zadavatelem formou otevřeného řízení a zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne pod evidenčním číslem VZ 367136.

### **Dotazy XIII:**

#### **Dotaz:**

Je požadován nějaký konkrétní PLC systém dle zvyklostí provozovatele a jeho začlenění do globálního dispečinku?

#### **Odpověď:**

Provozovatel v současné době používá PLC systém Schneider. Systém nabídnutý dodavatelem musí být plně kompatibilní se stávajícím systémem globálního dispečinku. Popis systému ASŘ a telemetrie, který je součástí projektové dokumentace, uvádíme pro informaci rovněž jako přílohu této odpovědi.

### **Dotazy XIV:**

#### **Dotaz:**

V projektové dokumentaci IO 3 Vodovodních řadů je zpracován výkres protlaku vodovodu pod Koudelkou v příloze A. V rozpočtu „3.1.1 Přeložka větve A“ tento protlak chybí.

#### **Odpověď:**

Výše zmíněný protlak na vodovodu pod Koudelkou není na příloze, ale na rekonstrukci vodovodu. V cenové nabídce je součástí objektu 3.1.2 Rekonstrukce větve A.

**Zadávací dokumentace ani její přílohy se nemění.**

Tuto odpověď na dotaz uchazeče zasiláme všem dodavatelům, kteří požádali o zaslání zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zároveň bude zveřejněna zákonným způsobem na profilu zadavatele.

S pozdravem

  
**Compet Consult**  
s.r.o.  
Tržní nám. 876, 460 01 Liberec 1  
IČ: 26502402

  
Ing. Martina Bufková Rychecká  
jednatelka společnosti Compet Consult s.r.o.,  
poradce zadavatele

Příloha: Popis systému ASŘ a telemetrie

sídlo  
Pod Vyšehradem 923/28  
147 00 Praha 4 - Podolí  
ID: bi7wdsf

kancelář Liberec  
Tržní nám. 876  
460 01 Liberec 1  
telefon/fax: 481 030 368

IČO: 265 02 402  
DIČ: CZ265 02 402  
e-mail: [competconsult@competconsult.cz](mailto:competconsult@competconsult.cz)  
[www.competconsult.cz](http://www.competconsult.cz)

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 86222

Popis systému ASŘ a telemetrie - VHS Turnov - stav k 1.1. 2011

