



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY



Compet Consult

s.r.o.

společnost pro zadávání veřejných zakázek  
a organizaci výběrových řízení

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka  
CC/ORVHS1/17

Vyřizuje / linka

Ing. Stahlová /481 030 368

Liberec

15. 8. 2017

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

### „Úprava vody Nudvojovice – řešení povodňových opatření, odstranění zdravotních rizik z pitné vody“

Vážení dodavatelé,

z pověření zadavatele, Vodohospodářského sdružení Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, zastoupeného Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení, Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Veřejná zakázka „Úprava vody Nudvojovice – řešení povodňových opatření, odstranění zdravotních rizik z pitné vody“ byla vyhlášena zadavatelem formou otevřeného podlimitního řízení se zveřejněním Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 8. 2017 pod evidenčním číslem zakázky Z2017-021398 (dále jen „veřejná zakázka“).

#### Dotaz č. 1:

Výkaz výměr „SO\_07.6 - Kanalizace DN 400“ obsahuje tuto položku č. 60 – „Prefabrikovaná jímka z ŽB 2000x4700x3100 mm, D+M:

60	K	R - 07.6.9.1	Prefabrikovaná jímka z ŽB 2000x4700x3100 mm, D+M	kpl	1,000
----	---	--------------	--	-----	-------

Poznámka k položce:

VLOŽENÍ NOVÉ JÍMKY DO SEPTIKU

ŽELEZOBETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ JÍMKA

NA MÍRU 2000x4700, hl. 3,1 m tl. STĚN 150 mm

P

VČETNĚ ZÁKRYTOVÉ DESKY S

POKLOPEM 700x700 mm

PŘED OBJEDNÁNÍM NUTNÉ VYČIŠTĚNÍ A PŘESNÉ

ZAMĚŘENÍ STÁV. SEPTIKU

Výkaz výměr „SO\_07.2, 07.4, 07.5 - Zpevněné plochy - řezy, komunikace, terénní úpravy“ obsahuje položku č. 32 – „Prefabrikovaná jímka o rozměrech 4,7x2x3 m, D + M“:

32	K	R - 07.2.9.1	Prefabrikovaná jímka o rozměrech 4,7x2x3 m, D+M	kpl	1,000
----	---	--------------	---	-----	-------

**Technická zpráva D.1.1.0.1 žádný podrobnější popis výše uvedených jímek neobsahuje. Výkresy výše uvedených jímek v Zadávací dokumentaci nejsou. Žádáme o vysvětlení, zda jsou výše uvedené položky duplicitní nebo nejsou. Pokud nejsou, žádáme o bližší specifikaci a výkres**

jímky pol. č. 32 z výkazu výměr „SO\_07.2, 07.4, 07.5 – Zpevněné plochy – řezy, komunikace, terénní úpravy. Zároveň žádáme o zaslání výkresu jímky pol. Č. 60 z výkazu výměr „SO\_07.6 – Kanalizace DN 400“.

**Odpověď zadavatele:**

Dotazu stejného znění se zadavatel podrobně věnoval v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 zveřejněného na profilu zadavatele dne 10. 8. 2017. Jak z tohoto vysvětlení vyplývá, výše uvedené položky duplicitní nejsou a účastníci zadávacího řízení jsou povinni v položkovém rozpočtu obě tyto položky ocenit. Detailní popis položky č. 32 je shodný s popisem položky č. 60. Výkres jímky nebyl zpracován, zadavatel jej nepovažuje pro ocenění položky za nezbytný.

**Dotaz č. 2:**

Výkaz výměr „SO\_07.6 - Kanalizace DN 400“ obsahuje položku č.58 – „Čelo propustku z ŽB 30/37 XF3 XA1 XC4 pro propustek z trub DN 300 až 500“:

58	K	919411111.1	Čelo propustku z ŽB 30/37 XF3 XA1 XC4 pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	1,000		0,00
----	---	-------------	--	-----	-------	--	------

P

Poznámka k položce:  
VČETNĚ ZEMNÍCH PRACÍ A ÚPRAV POVRCHU

**V Technické zprávě D.1.1.0.1 žádný podrobnější popis není. Žádáme o bližší specifikaci výše uvedené položky a výkres.**

**Odpověď zadavatele:**

Položka řeší realizaci nového zpevněného čela na kanalizačním potrubí DN 400. Jedná se o kompletní položku ceníku URS, z toho důvodu zadavatel nepovažoval bližší specifikaci této položky za nutnou. S ohledem na dotaz zadavatel upřesňuje popis položky následovně: Vnější rozměr čela bude 1,5\*1,5\*0,4 m. Čelo bude osazeno na štěrkopískový podsyp tl. 100 mm ve stávajícím šikmém svahu. Ve spodní části bude proveden roznášecí základový pas 0,5\*0,8\*2,0 osazený na štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Celková kubatura zemních prací bude 2,3 m3. Do položky nutno zahrnout, jak je uvedeno v poznámce, i zemní práce a uvedení dotčených povrchů do původního stavu. Výkres nebyl zpracován, zadavatel jej nepovažuje pro ocenění položky za nezbytný.

**Dotaz č. 3:**

Ve výkazu výměr v položce č. 15 "Potrubí z nerez oceli DN 250 – zárubnice vrtu v armaturní komoře", list PS 03 - je položka uvedena bez měrných jednotek a jejich počtu.

**Odpověď zadavatele:**

Jedná se o administrativní nesrovnalost, protože výše uvedená položka není zahrnuta součtovým vzorcem do celkové ceny díla. V současné době není jasné, zda se bude tato položka v rámci stavby realizovat a v jakém rozsahu. Z tohoto důvodu ji **v položkovém rozpočtu ani neocenejte**, v případě potřeby se bude její financování řešit v průběhu realizace díla z finanční rezervy.

Toto vysvětlení zadavatel uveřejňuje v souladu s § 98 ZZVZ na profilu zadavatele na adrese:  
<https://www.vhsturnov.cz/profil-zadavatele-49295934.html>

S pozdravem



Ing. Martina Bufková Rychecá  
jednatelka společnosti Compet Consult s.r.o.,  
pověřená výkonem zadavatelských činností

sídlo  
Štětškova 1638/18  
140 00 Praha 4, Nusle  
ID: bi7wdsf

kancelář Liberec  
Tržní nám. 876  
460 01 Liberec 1  
telefon/fax: 481 030 368

IČO: 265 02 402  
DIČ: CZ265 02 402  
e-mail: [competconsult@competconsult.cz](mailto:competconsult@competconsult.cz)  
[www.competconsult.cz](http://www.competconsult.cz)

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 86222

---

sídlo  
Štětкова 1638/18  
140 00 Praha 4, Nusle  
ID: bi7wdsf

kancelář Liberec  
Tržní nám. 876  
460 01 Liberec 1  
telefon/fax: 481 030 368

IČO: 265 02 402  
DIČ: CZ265 02 402  
e-mail: [competconsult@competconsult.cz](mailto:competconsult@competconsult.cz)  
[www.competconsult.cz](http://www.competconsult.cz)

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 86222