



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



Compet Consult

s.r.o.

společnost pro zadávání veřejných zakázek
a organizaci výběrových řízení

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
CC/ORVHS1/17

Vyřizuje / linka

Ing. Stahlová /481 030 368

Liberec

22. 8. 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

„Úprava vody Nudvojovice – řešení povodňových opatření, odstranění zdravotních rizik z pitné vody“

Vážení dodavatelé,

z pověření zadavatele, Vodohospodářského sdružení Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, zastoupeného Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení, Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Veřejná zakázka „Úprava vody Nudvojovice – řešení povodňových opatření, odstranění zdravotních rizik z pitné vody“ byla vyhlášena zadavatelem formou otevřeného podlimitního řízení se zveřejněním Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 8. 2017 pod evidenčním číslem zakázky Z2017-021398 (dále jen „veřejná zakázka“).

Dotaz č. 1:

Chybí dokumentace elektro pro objekt SO 08. Z předložené nejde nacenit. Stejně tak jako z výkazu, kde jsou položky s jednotkou komplet.

Odpověď zadavatele:

Pro objekt SO 08 elektro jsou zpracovány výkresy č. D.1.1.8.1, D.1.1.8.2 a D.1.1.8.3, které jsou součástí předložené projektové dokumentace. Pro ocenění výkazu výměr jsou tyto výkresy dostačující.

Dotaz č. 2:

V soupisu prací je u % sazeb nastaveno napevno množství. Máme toto množství zachovat?

Odpověď zadavatele:

Jde o vlastnost použitého software, která však účastníkům zadávacího řízení nebrání ocenit položky standardním způsobem.

Dotaz č. 3

Ve skladbě střechy na ÚV, např. na výkresu „D.1.1.7.3“, je navržena jako tepelná izolace – polystyrén extrudovaný spádovaný tl. 100-150 mm.

- Ve výkazu výměr chybí spádové klíny – ve výkazu výměr jsou pouze rovné desky z polystyrénu XPS tl. 50 mm.
- Spádové klíny z extrudovaného polystyrénu se nevyrábějí.

Žádáme zadavatele o vyjádření, případně o úpravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Ad a) Skutečnost, že výkaz výměr neobsahuje spádové klíny, je zadavateli známa. Spádové klíny budou účtovány dle skutečného provedení v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo. Budou hrazeny z rezervy díla.

Ad b) Materiál spádových klínů bude odsouhlasen před zahájením stavebních prací.

Dotaz č. 4

Ve výkazu výměr v objektu „SO_07.1 - ÚV Nudvojovice - stavební úpravy budovy“ je tato položka:

35	K	411171131	Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 30 kg/m ² pokrytých rošty	t	7,000		0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	------

Ocelová podlaha je zakreslena na výkrese „D.1.1.7.17 Ocelové konstrukce – ČS přízemí“, kde je i tabulka s výpisem materiálu. Pod tabulkou je uvedena celková hmotnost materiálu - 5 410,03 kg, která zahrnuje i hmotnost materiálu zábradlí a žebříku (žebřík a zábradlí mají ve výkazu svoji příslušnou položku).

Žádáme zadavatele o vyjádření k rozporu mezi výkazem výměr (7 t) a projektovou dokumentací (5,41003 t), případně o úpravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Oceňte výkaz výměr. V této položce je zakalkulována rezerva pro případnou výměnu stávajícího zdvihacího zařízení.

Toto vysvětlení zadavatel uveřejňuje v souladu s § 98 ZZVZ na profilu zadavatele na adrese:
<https://www.vhsturnov.cz/profil-zadavatele-49295934.html>

S pozdravem



Ing. Martina Bufková Rychecká
jednatelka společnosti Compet Consult s.r.o.,
pověřené výkonem zadavatelských činností