



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



společnost pro zadávání veřejných zakázek
a organizaci výběrových řízení

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
CC/ORVHS1/17

Vyřizuje / linka

Ing. Stahlová /481 030 368

Liberec

28. 08. 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, doplněný výkaz výměr (Příloha č. 5 zadávacích podmínek) a prodloužení lhůty pro podání nabídek na veřejnou zakázku:

„Úprava vody Nudvojovice – řešení povodňových opatření, odstranění zdravotních rizik z pitné vody“

Vážení dodavatelé,

z pověření zadavatele, Vodohospodářského sdružení Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, zastoupeného Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení, Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Veřejná zakázka „Úprava vody Nudvojovice – řešení povodňových opatření, odstranění zdravotních rizik z pitné vody“ byla vyhlášena zadavatelem formou otevřeného podlimitního řízení se zveřejněním Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 8. 2017 pod evidenčním číslem zakázky Z2017-021398 (dále jen „veřejná zakázka“).

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr v části elektro jsou uvedeny řídicí jednotky Schneider-Electric. Je možné provést výměnu za PLC za jiného dodavatele (třeba od Siemens).

Odpověď zadavatele:

Zadavatel odkazuje na odstavec 5.6 zadávacích podmínek k veřejné zakázce, kde je v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ uvedena možnost nabídnout jiné, rovnocenné řešení v případě, že by zadávací podmínky k veřejné zakázce obsahovaly požadavky nebo přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Musí se však jednat o řešení skutečně rovnocenné, tedy kvalitativně a funkčně plně srovnatelné se stanovenými technickými podmínkami.

Dotaz č. 2

Po zhlédnutí zadávací dokumentace mám dotaz na zadavatele, kde je rozpor mezi seznamem zařízení a výkazem výměr. Žádáme o upřesnění počtů kusů a specifikace zařízení.

Seznam zařízení:

PS 07.2

7.2.11

Protihlukova žaluzie PHZE, výška 1000 mm, šířka 630 mm, hloubka 400 mm, včetně kotvami, styčná plocha mezi stěnou a deskou těsněna trvale pružným tmelem. V desce otvor dle dimenze sacího potrubí, připevněného k desce pomocí nerezových šroubů a matic

2 kpl

Výkaz výměr:

7.2.11			Neobsazeno		
--------	--	--	------------	--	--

Seznam zařízení

PS 07.4

7.4.5

Lamelový kompresor MATRTEI řada 500-SOFT START, řídicí jednotka Maestro XB, jmenovitý příkon elektromotoru 4,0 kW, max. provozní tlak 13 bar, včetně odlučovače a odvaděče kondenzátu

2 kpl

7.4.6

Externí kondenzační sušič stlačeného vzduchu SPX Hankinson HHD 31 s výstupní teplotou rosneho bodu +3°C, výkonost při 7 bar (vstup) +35°C (vstup) +25°C (okolí) – 500 l/min., připojovací hrdla sušičky 3/8", příkon 0,24 kW, včetně automatického odvaděče kondenzátu

2 ks

Výkaz výměr

5	7.4.5			Vzduchový kompresor pro doplňování tlakové nádoby	ks	1
6	7.4.6			Vzduchový kompresor pro doplňování tlakové nádoby	ks	1

Odpověď zadavatele:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel doplnil a upravil výkaz výměr v položkách 7.2.11, 7.4.5 a 7.4.6. **Doplňný výkaz výměr** uveřejňuje zadavatel jako **závazný podklad pro zpracování nabídky** (Příloha č. 5 zadávacích podmínek).

Dotaz č. 3

Ve výkazu výměr je v listu SO-07.7, v řádku pod položkou č. 13 583373440 štěrkopísek frakce 0-32 t 83,500 uvedena poznámka "nový materiál v místě úpravny vody". V listu SO_09, v řádku pod položkou č. 13 M 583373440 štěrkopísek frakce 0-32 t 650,298, je poznámka "nový materiál v místě úpravny vody a nové komunikaci u vrtů". Prosíme o bližší upřesnění těchto poznámek i s ohledem na to, že u obdobných položek ve stejných listech se štěrkopískem frakce 0-16 uvedeny nejsou.

Odpověď zadavatele:

SO 07.7 - položka č. 13 - 583373440 štěrkopísek frakce 0-32 t 83, 500 poznámka "nový materiál v místě úpravny vody": znamená, že na vodovodním řadu v areálu úpravny bude výkop zasypán na celou výšku výkopu tímto novým materiálem (nebude použit vytěžený materiál z výkopu pro zásyp).

SO 09 - položkou č. 13 M 583373440 štěrkopísek frakce 0-32 t 650,298, je poznámka "nový materiál v místě úpravny vody a nové komunikaci u vrtů": znamená, že na vodovodním řadu v areálu úpravny a v místě vedení vodovodního potrubí pod komunikací bude výkop zasypán na celou výšku výkopu tímto novým materiálem (nebude použit vytěžený materiál z výkopu pro zásyp).

Dotaz č. 4

Ve výkazu výměr v objektu „SO_07.1 - ÚV Nudvojovice - stavební úpravy budovy“ jsou tyto položky:

D 99		Přesun hmot			
99	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	615,679
D 997		Přesun sutě			
100	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	615,679
101	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11 618,899
VV			608,54*19 'Přepočtené koeficientem množství		11 618,899
102	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	615,679

Ve výkazu výměr jsou dvě položky pro poplatek za skládku stavebního odpadu (betonový a směsný odpad) se stejnou výměrou (615,679+615,679 t), ale pouze jedna položka pro odvoz odpadu na skládku (615,679 t). Ve výkazu výměr chybí výměra pro odvoz odpadu ve výši 615,679 t.

Odpověď zadavatele:

Položka č. 99 pro skládku stavebního odpadu byla uvedena duplicitně z důvodu administrativního pochybení. Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel doplnil a upravil výkaz výměr. **Doplněný výkaz výměr** uveřejňuje zadavatel jako **závazný podklad pro zpracování nabídky** (Příloha č. 5 zadávacích podmínek).

Dotaz č. 5

Výkaz výměr „SO_07.1 - ÚV Nudvojovice - stavební úpravy budovy“ obsahuje položku č.35 – „Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 30 kg/m2 pokrytých rošty“ a položku č.36 – „Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22“:

35	K	411171131	Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 30 kg/m2 pokrytých rošty	t	7,000		0,00
36	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	3,500		0,00

P

Poznámka k položce:
viz př.č. D.B.8.5

Ve výkazu výměr k výše uvedeným položkám chybí položky dodávky ocelových konstrukcí a ocelových nosníků. Žádáme o vysvětlení nebo o opravu výkazu výměr a zaslání opravené verze.

Odpověď zadavatele:

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel doplnil a upravil výkaz výměr v položkách 35 a 36. **Doplněný výkaz výměr** uveřejňuje zadavatel jako **závazný podklad pro zpracování nabídky** (Příloha č. 5 zadávacích podmínek).

Dotaz č. 6

Měla bych technický dotaz k objektu "SO 07.7 vodovod DN300", poptávané potrubí PE100RC 355 mm (136 m) má být v které tlakově rozměrové třídě?

- 355 x 32,2 mm / SDR11 PN16
- 355 x 21,1 mm / SDR17 PN10

V technické zprávě, ani jinde, se mi to nepodařilo dohledat.

Odpověď zadavatele:

Přesný název položky je: „trubka vodovodní tlaková (PE 100 RC s ochrannou vrstvou z PP) 355x22,7 SDR 11“. Z názvu položky je tedy jasné, že se jedná o tlakovou třídu SDR 11 J

V rámci revize výkazu výměr byly zadavatelem provedeny ještě následující úpravy:

- úprava množství u položky 7.4.12 (PS 07.4)
- úprava dimenze potrubí u položky 7.5.1 (PS 07.5)
- úprava množství položky 3.5 a provázání její hodnoty do součtových hodnot výkazu výměr (PS 03 – ČS nad vrtem T02)
- doplnění a specifikace podpoložky 6.17 (PS 06 – ČS nad vrtem L-5)
- odstranění duplicitní položky č. 32 „prefabrikovaná jímka“ (SO _07.2, 07.4, 07.5 – zpevněné plochy – řezy, komunikace, terénní úpravy)

Všechny tyto úpravy jsou zpracovány v doplněném výkazu výměr, který zadavatel uveřejňuje jako **závazný podklad pro zpracování nabídky (Příloha č. 5 zadávacích podmínek)**.

Doplněný výkaz výměr je k dispozici na:

<http://www.uschovna.cz/zasilka/PAMLAWLHGPP9D2FD-L4E>

V návaznosti na provedené doplnění výkazu výměr **prodlužuje zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek a zároveň mění termín otevírání obálek následujícím způsobem:**

Čl. XI zadávacích podmínek: Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **19. 09. 2017 od 12:30 hodin** na **Městském úřadě Turnov**, na adrese Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, v zasedací místnosti č. 215.

Čl. XII zadávacích podmínek: Lhůta a způsob podání a zpracování nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 19.09.2017 ve 12:30 hodin.

Místo ani způsob podání nabídek se nemění (**kancelář zadavatele, VHS Turnov**, se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov.).

Toto vysvětlení zadavatel uveřejňuje v souladu s § 98 ZZVZ na profilu zadavatele na adrese: <https://www.vhsturnov.cz/profil-zadavatele-49295934.html>

S pozdravem



Ing. Martina Bufková Rychecká
jednatelka společnosti Compet Consult s.r.o.,
pověřená výkonem zadavatelských činností