



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY



Compet Consult

s.r.o.

společnost pro zadávání veřejných zakázek  
a organizaci výběrových řízení

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka  
CC/ORVHS2/17

Vyřizuje / linka

Ing. Stahlová /481 030 368

Liberec

24. 10. 2017

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

### „Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska“

Vážení dodavatelé,

z pověření zadavatele, Vodohospodářského sdružení Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, zastoupeného Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení, Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Veřejná zakázka „Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska“ byla vyhlášena zadavatelem formou otevřeného podlimitního řízení se zveřejněním Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 9. 2017 pod evidenčním číslem zakázky Z2017-025367 (dále jen „veřejná zakázka“).

#### **Dotaz č.1:**

Objekt: 301 pol. 74

1. Může zadavatel v této fázi poskytnout pro nacenění krytiny nádrže a výrobní dokumentaci v 3D výkresy vodojemu ve formátu „dwg“? V technické zprávě u opláštění se píše: „Plechové šablony budou kotveny na podkladní vyrovnávací hliníkový rošt (viz fotodokumentace)“. Poskytne zadavatel fotodokumentaci? Může upřesnit zadavatel spoje šablony krytina - jestli budou na doraz nebo se šablony mají překrývat?

#### **Odpověď zadavatele:**

Zadavatel poskytne projektovou dokumentaci ve formátu "dwg" včetně fotodokumentace vybranému zhotoviteli. K ocenění nabídky je zadávací dokumentace dostatečná.

Šablony krytiny na věžovém vodojemu "kouli" se budou překrývat.

#### **Dotaz č. 2**

V dodatečných informacích č. 4 je uvedeno, že použitá nerez ocel bude podélně svařovaná a včetně tvarovek s leštěným povrchem. **Jaký povrch má být leštěný, vnitřní nebo vnější?**

Podle Vašeho vyjádření předpokládáme, že by se mělo jednat o leštěný vnější povrch. Dle vyjádření několika dodavatelů nerezových materiálů je nutné, pokud se má jednat o leštěný vnější povrch, specifikovat hodnotu Ra pro určení stupně leštění – drsnosti.

Standardně se ve vodárenství, potravinářství používán spíše povrch broušený nebo kartáčovaný.

sídlo  
Štětкова 1638/18  
140 00 Praha 4, Nusle  
ID: bi7wdsf

kancelář Liberec  
Tržní nám. 876  
460 01 Liberec 1  
telefon/fax: 481 030 368

IČO: 265 02 402  
DIČ: CZ265 02 402  
e-mail: [competconsult@competconsult.cz](mailto:competconsult@competconsult.cz)  
[www.competconsult.cz](http://www.competconsult.cz)

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 86222

**Odpověď zadavatele:**

Jedná se o vnější leštěný povrch. Míru leštění vnějších povrchů není po konzultaci s dodavatelem nerez materiálu nutné stanovit. Uchazeč ocení standardní řešení leštění nerez materiálů.

**Dotaz č. 3**

Ve výkazu výměr v objektu 301 jsou položky 76, 77 a 78. Jedná se o prosklené stěny. V Technické zprávě k objektu 301 (v projektové dokumentaci **D.1-IO 301-Věžový VDJ 150m3**) na straně 7 se píše, že výplně mají být v systému SCHÜCO FWS 50+HI, resp. Schüco FWS 50+ SG, resp. Schüco AWS 75 S. **V případě, že dodržíme požadavek na Uw,(resp. na Uf a Ug), je možné použít profily od jiného výrobce než je Schüco? Např. Aluprof, případně jiné?**

**Odpověď zadavatele:**

Zadavatel s odkazem na bod 5.5 zadávacích podmínek k veřejné zakázce umožňuje v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ nabídnout jiné, rovnocenné řešení. Podmínkou je dodržení parametrů, uvedených v zadávací dokumentaci dle systému SCHÜCO. Je nutné zachovat členění fasády a systém kotvení na konstrukci schodiště.

**Dotaz č. 4**

Ve věžovém vodojemu je předepsána ocel nerezová leštěná. Jaký má být stupeň leštění, resp. broušení zrna (K80 – K400)?

**Odpověď zadavatele:**

Z dotazu není jasné, zda jde o technologickou nebo stavební část. U technologické části platí odpověď zadavatele viz dotaz č. 2 výše. U stavební části nepožadujeme žádné speciální leštění, ale pouze standardní leštění.

Toto vysvětlení zadavatel uveřejňuje v souladu s § 98 ZZVZ na profilu zadavatele na adrese:  
<https://www.vhsturnov.cz/profil-zadavatele-49295934.html>

S pozdravem



Ing. Martina Bufková Rychecká  
jednatelka společnosti Compet Consult s.r.o.,  
pověřené výkonem zadavatelských činností