



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY



Compet Consult

s.r.o.

společnost pro zadávání veřejných zakázek  
a organizaci výběrových řízení

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka  
CC/ORVHS1/17

Vyřizuje / linka

Ing. Stahlová /481 030 368

Liberec

15. 9.2017

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

## „Úpravna vody Nudvojovice – řešení povodňových opatření, odstranění zdravotních rizik z pitné vody“

Vážení dodavatelé,

z pověření zadavatele, Vodohospodářského sdružení Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, zastoupeného Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení, Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Veřejná zakázka „Úpravna vody Nudvojovice – řešení povodňových opatření, odstranění zdravotních rizik z pitné vody“ byla vyhlášena zadavatelem formou otevřeného podlimitního řízení se zveřejněním Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 8. 2017 pod evidenčním číslem zakázky Z2017-021398 (dále jen „veřejná zakázka“).

### Dotaz č. 1:

Reaguji na odpověď zadavatele v Dodatečných informacích č.8, konkrétně na odpověď na dotaz č.13, ve které má uchazeč opravit popis položky z podílu konstrukce 55 % na maximální podíl 20 %. Stejná položka je v objektu SO\_06 - ČS vrt L5 stavební úpravy, pod číslem 32:

32	K	981011416.1	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 55 % postupným rozebíráním	m <sup>3</sup>	157,080
	P		<i>Poznámka k položce: včetně ocelových konstrukcí</i>		
	W		8,8 <sup>±</sup> 4,25 <sup>±</sup> 4,2		157,080

**Žádáme zadavatele o vyjádření, zda bude nutné opravit i u této položky podíl konstrukce.**

### Odpověď:

Oceňte výkaz výměr. U této položky je podíl konstrukcí 55 % uveden správně.

### Dotaz č. 2:
















Reaguji na odpověď zadavatele v Dodatečných informacích č.8, konkrétně na odpověď na dotaz č.22. Dle zadavatele je v příloze PD č. D.1.1.7.17 specifikovaná tato položka:

36	K	413941123.1	Dodávka + montáž ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	3,500
----	---	-------------	--	---	-------

P  
Poznámka k položce:  
viz př.č. D.B.8.5

V uvedeném výkresu je tento výpis materiálu:

### VÝPIS MATERIÁLU

Č.	OBR.	POPIS	DÉLKA (mm)	HMOTNOST PRVKU (kg)	POČET PRVKŮ (ks)	HMOTNOST CELKOVÁ (kg)
1		KOTEVNÍ PLECH NEREZ 150x150, tl. 5 mm S 4 x OTVOREM Ø 15 mm + 4 x MECH. KOTVA M10/20	150x150	0,9	35	31,5
2		MADLO ZÁBRADLÍ NEREZ – 40/40/2 mm	40300	2,45 kg/m	1	98,74
3		SLOUPEK ZÁBRADLÍ NEREZ – 40/40/2 mm PŘIVÁŘEN KE KOTEVNÍMU PLECHU	1075	2,45 kg/m	27	71,11
3a		SLOUPEK ZÁBRADLÍ NEREZ – 40/40/2 mm PŘÍŠROBOVÁN K PROFILU	1340	2,45 kg/m	6	18,70
4		LANKO Ø 6 mm	120900		1	
5		OKOPOVÝ PLECH NEREZ 100mm, TL.2mm	40300	1,0 kg	1	40,3
6		MADLO SCHODIŠTĚ NEREZ – 40/40/2 mm VČETNĚ UCHYCENÍ NA ZEDĚ ± 1,0 m	4700	2,45 kg/m	1	11,52
7		JEKL NEREZ – 40/40/2 mm	190	2,45 kg/m	8	3,72
8		"L" PROFIL 60/60/5 NEREZ	2420	3,77 kg/m	4	36,49
9		STUPADLO - JEKL NEREZ - 30/30/2 mm S PERFORACÍ	420	1,81 kg/m	16	12,16
10		JEKL NEREZ – 40/40/2 mm	1120	2,45 kg/m	2	5,49
11		"L" PROFIL 60/60/5 NEREZ - VÝKLOPNÉ MADLO	850	3,77 kg/m	2	6,41
12		PROFIL „U280“ POZINK	14320	37,9 kg/m	1	542,73
13		PROFIL „U120“ POZINK	27075	13,4 kg/m	1	362,81
14		PROFIL „J120“ POZINK	62629	11,15 kg/m	1	697,20
15		PROFIL "L" POZINK, 40/40/4	63029	2,42 kg/m	1	152,53
16		PÁSOVINA 20/5 mm POZINK	93154	40,0 kg/m <sup>2</sup>	1	74,52
17		OCELOVÝ PLECH RÝHOVANÝ TL. 5 mm POZINKOVANÝ S ÚCHYTY PRO VYJMUTÍ	70,0 m <sup>2</sup>	41,35 kg/m <sup>2</sup>	1	2894,5
18		PROFIL "T" POZINK, 60/60/7 PŘIVÁŘIT K PLECHU JAKO VÝZTUHU	56955	6,23 kg/m	1	348,60

5410,03

Dle popisu v položce č.36, by měl odpovídat této položce materiál č. 12, č.13, č.14 a č.15 z výpisu materiálu (U, I, L). Tyto čtyři položky mají celkovou hmotnost **1,75527 t**. Ale v položce je uvedena hmotnost **3,5 t**.

**Žádáme zadavatele o vyjádření k tomuto rozporu.**

**Odpověď zadavatele:**

Dle přílohy D.1.1.7.17 patří do položky č. 36 i další materiálové položky, ve výkazu výměr je tedy hmotnost uvedena správně. Oceňte výkaz výměr.

**Dotaz č. 3:**

Na listu „0 – ostatní náklady“ položka 1

- Poskytne zadavatel vítěznému uchazeči projektovou dokumentaci v editovatelné podobě?
- Jaký formát dokumentace bude zadavatel požadovat po zhotoviteli při předání stavby – Dokumentace skutečného provedení?

**Odpověď:**

- Ano zadavatel vítěznému uchazeči předá na vyžádání projektovou dokumentaci v editovatelné podobě
- Zadavatel bude požadovat dokumentaci skutečného provedení viz technické specifikace které jsou přílohou č. 2 této výzvy.

**Dotaz č. 4:**

Na listu „0 – Ostatní náklady“ položka 11:

- Žádáme o specifikaci kompletační jednotky
- Jaký je požadovaný rozsah a časová náročnost?
- Jakou součástí položky ověřovací a kontrolní rozborů – rozsah a četnost?
- V jakém rozsahu je vyžadována přítomnost technologa při zkušebním provozu?

**Odpověď zadavatele:**

Podrobný a dostatečný popis této položky se nachází v technických specifikacích, které jsou přílohou č. 2 této výzvy v oddílu Zkušební provoz.

Toto vysvětlení zadavatel uveřejňuje v souladu s § 98 ZZVZ na profilu zadavatele na adrese:  
<https://www.vhsturnov.cz/profil-zadavatele-49295934.html>

S pozdravem



Ing. Martina Bufková Rychecká  
jednatelka společnosti Compet Consult s.r.o.,  
pověřená výkonem zadavatelských činností