



# VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu §18 odst. 5 v návaznosti na §6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje

výzvu

**na podání nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na  
dodavatele stavby**

**„Výměna prvků ASŘ na vodárenských objektech“**

## **Zadávací podmínky veřejné zakázky**

### **1. Základní údaje o zadavateli:**

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký

IČO: 49295934, DIČ: CZ 49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 725 058 980

Email: [info@vhsturnov.cz](mailto:info@vhsturnov.cz)

### **2. Předmět veřejné zakázky**

Předmětem veřejné zakázky je demontáž zastaralých PLC LAVO na 14 objektech. A na jednom objektu kompletní výměna elektroinstalace včetně demontáže zastaralé PLC LAVO. Dále pak následná dodávka a montáž na všech 15ti objektech PLC z produkce Schneider Electric, které prostřednictvím stávající rádiové části (modem MC 14DV+ rádio), budou zařazeny do telemetrické sítě. Stávající prvky rozhraní v rozvaděčích NN budou také demontovány a nahrazeny novými oddělovacími relé 230/24 a 24/230V. Instalace softwaru automatů provede provozovatel sítě, tedy SČVK a.s., bude nutná koordinace dodavatele automatů a provozovatele.

### **Místo plnění:**

#### **Výměna prvků ASŘ:**

U čtrnácti vytipovaných vodárenských objektů dojde k výměně stávajících automatů LAVO za automaty Schneider Modicon M221 a dále osazení nových relátek atd.

Jde o tyto objekty:

- ČS Dolánky 1. stup
- ČS Dolánky 2. stup
- Šachta Lámaná (Dolánky u Turnova)

- ČS Mašov
- VDJ Malý Rohozec
- ČS Malý Rohozec
- VDJ Metelka
- VDJ Želechy
- VDJ DTP Karlov (Lomnice nad Popelkou)
- VDJ Klinkovice
- VDJ Slap
- ČS Benešov
- VDJ Jílovce

#### Výměna elektroinstalace:

U objektu ČS Chuchelna dojde mimo jiné, ke kompletní výměně elektroinstalace dle PD viz příloha č. 4 této výzvy, dále dojde k výměně stávajících automatů LAVO za automaty Schneider Modicon M221 a dále osazení nových relátek atd.

#### Předpokládaná doba realizace:

Předpokládaná doba realizace je 09 – 11/2016.

### 3. Požadované součásti dodávky

- 3.1 Demontáž zastaralých PLC LAVO včetně jejich likvidace, dále pak následná dodávka na všech 15ti objektech a montáž PLC z produkce Schneider Electric, které prostřednictvím stávající rádiové části (modem MC 14DV+ rádio), budou zařazeny do telemetrické sítě. Stávající prvky rozhraní v rozvaděčích NN budou také demontovány a nahrazeny novými oddělovacími relé 230/24 a 24/230V.
- 3.2 Kompletní výměna elektroinstalace ČS Chuchelna dle přílohy č. 4 této výzvy
- 3.3 Zaškolení obsluhy (pracovníků provozovatele) pro pozáruční opravy
- 3.4 Provedení individuálního a komplexního vyzkoušení všech zařízení včetně všech potřebných revizí, sepsání protokolu o komplexním vyzkoušení.
- 3.5 Předání dokumentace skutečného provedení stavby 4x v tištěné podobě a 2x na CD (TZ, specifikace, schéma zapojení, uspořádání PLC.)
- 3.6 CD s fotodokumentací o průběhu prací
- 3.7 **Instalace softwaru automatů bude provedena provozovatelem sítě (SČVK, a.s.), bude nutná koordinace prací dodavatele a provozovatele.**
- 3.7 povinnou rezervu ve výši 80 000 Kč

Tyto všechny náklady budou oceněny do nabídkového listu ceny, který je uveden v příloze této výzvy.

### 4. Kritéria hodnocení

- 4.1 Celková cena dle předmětu veřejné zakázky

### 5. Obsah zpracované nabídky

- 5.1 Představení a reference o zabezpečení obdobných zakázek, kvalifikační předpoklady v souladu s rozsahem poptávky
- 5.2 vypracování cenové nabídky dle předložených výkazů výměr do nabídkového listu ceny příloha č. 1 této výzvy

- 5.3 Prohlášení o akceptaci povinných smluvních podmínek SOD. SOD bude projednána a zpracována jen se zúčastněnými uchazeči. z přílohy č. 2 této výzvy
- 5.4 Oceněné rozpočty této výzvy přílohy č. 3, 3b, 5, 5b

## **6. Dodatky**

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

Informace poskytuje: Bc. Ondřej Šimůnek, VHS Turnov, tel: 725 058 980, email: [simunek@vhsturnov.cz](mailto:simunek@vhsturnov.cz) .

Prohlídka staveniště: individuálně.

Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepých výkazů výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu [www.vhsturnov.cz](http://www.vhsturnov.cz) v sekci Profil zadavatele.

Lhůta pro podávání nabídek: **do pondělí 01. 08. 2016 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „Výměna prvků ASŘ na vodárenských objektech“**“.

### Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov.

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin. V ostatní pracovní dny po telefonické dohodě.

V Turnově dne 28. 06. 2016

Ing. Milan Hejduk  
Předseda RS VHS Turnov

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách [www.vhsturnov.cz](http://www.vhsturnov.cz)):

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 3 – Souhrnný rozpočet 1 objektu

Příloha č. 3b – Položkový rozpočet materiálu rozvaděče R1

Příloha č. 4 – Projektová dokumentace výměny elektroinstalace ČS Chuchelna

Příloha č. 5 – Položkový rozpočet výměny elektroinstalace včetně ASŘ ČS Chuchelna