

4a - Vyhodnocení ročního plánu kalibrací měrných objektů ČOV na rok 2015
dle článku 8.53 Koncesní smlouvy

			Poslední cejch	četnost					
Poř.	Název OM	Vlastník ČOV	rok cejchu	dobu cejchu	rok příštího posouzení	Manažer	Oblast	skutek datum	splněno
1	Turnov ČOV odtok	VHS Turnov	2014	1	2015	Šimek	TU	27.10.2015	100%
2	Rokytnice nad Jizerou ČOV	Město Rokytnice	2013	2	2015	Mádle	TU	23.7.2015	100%
3	Semily ČOV	Město Semily	2014	1	2015	Mádle	TU	24.7.2015	100%
4	Lomnice nad Popelkou ČOV *)	VHS Turnov	2014	2	2016	Mádle	TU	27.10.2015	100%

*) odstranění závady z roku 2014, oprava měřící techniky a kalibrace

Plán kontrol je vytvořen na základě dále uvedených pravidel.

Na základě sdělení MŽP se od 1. 1. 2010 stanovuje četnost kalibrací takto:

Roční proteklé množství vod měrným objektem [m ³]	Kalibrační lhůta [roky]
< 30 000	4
< 100 000	3
< 1 000 000	2
> 1 000 000	1

Kalibrací pracovních měřidel průtoku vod se rozumí provedení kontroly funkční způsobilosti měrného objektu (hydraulické i elektro části) dle požadavků zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhlášky č.293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových provedené formou úředního měření dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii.