

4a - Vyhodnocení ročního plánu kalibrací měrných objektů ČOV na rok 2016
dle článku 8.53 Koncesní smlouvy

			Poslední cejch		četnost				
Poř.	Název OM	Vlastník ČOV	rok cejchu	dobu cejchu	rok příštího posouzení	Manažer	Oblast	skutek datum	splněno
1	Turnov ČOV odtok	VHS Turnov	2015	1	2016	Šimek	TU	24.10.2016	100%
2	Semily ČOV	VHS Turnov	2015	1	2016	Mádle	TU	12.7.2016	100%
3	Stěpanická Lhota ČOV 1	VHS Turnov	2013	3	2016	Rypl	TU	11.7.2016	100%
	Turnov ČOV přítok	VHS Turnov	zařazeno nově	1		Šimek	TU	2.11.2016	100%

Plán kontrol je vytvořen na základě dále uvedených pravidel.

Na základě sdělení MŽP se od 1. 1. 2010 stanovuje četnost kalibrací takto:

Roční proteklé množství vod měrným objektem [m ³]	Kalibrační lhůta [roky]
< 30 000	4
< 100 000	3
< 1 000 000	2
> 1 000 000	1

Kalibrací pracovních měřidel průtoku vod se rozumí provedení kontroly funkční způsobilosti měrného objektu (hydraulické i elektro části) dle požadavků zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhlášky č.293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových provedené formou úředního měření dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii.