

4a - Vyhodnocení ročního plánu kalibrací měrných objektů ČOV na rok 2014
dle článku 8.53 Koncesní smlouvy

Poř.	Název OM	Vlastník ČOV	Poslední cejch	četnost	rok příštího posouzení	Manažer	Oblast	skutek datum	splněno
			rok cejchu	doba cejchu					
1	Turnov ČOV	VHS Turnov	2013	1	2014	Šimek	TU	7.10.2014	100%
3	Lomnice nad Popelkou ČOV	VHS Turnov	2012	2	2014	Mádle	TU	10.7.2014	100%
4	Semily ČOV	VHS Turnov	2013	1	2014	Mádle	TU	10.7.2014	100%

*) na základě Zkušebního provozu byl zvolen měrný objekt jako stanovené měřidlo pro úplaty (původně průtokoměry)

**) odstranění závady z roku 2012, doplnění vyhodnocovací jednotky se záznamem provozních hodin

Plán kontrol je vytvořen na základě dále uvedených pravidel.

Na základě sdělení MŽP se od 1. 1. 2010 stanovuje četnost kalibrací takto:

Roční proteklé množství vod	Kalibrační lhůta
měrným objektem [m ³]	[roky]
< 30 000	4
< 100 000	3
< 1 000 000	2
> 1 000 000	1

Kalibrací pracovních měřidel průtoků vod se rozumí provedení kontroly funkční způsobilosti měrného objektu (hydraulické i elektro části) dle požadavků zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhlášky č.293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových provedené formou úředního měření dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii.