

Příloha č. 25 - Přehled odlehčovacích komor na kanalizační síti v Lomnici nad Popelkou

Odlehčovací komory

Na kanalizační síti jsou vybudovány následující odlehčovací komory, které slouží k oddělení srážkových vod při příválových deštích.

Označení	Stoka	Název	St. povolení, kolaudace	Dokumentace	Poměr ředění	Počet přepadů	Vodoteč	Poznámka
OK 1	A	Pod dolním koncem štolovaného úseku	Nedohledáno	nedohledáno	nestanoveno	nestanoveno	Popelka	
OK 2	A-A	Boční kanalizace od Žižkova v místě přechodu přes drobnou vodoteč	Nedohledáno	nedohledáno	nestanoveno	nestanoveno	Popelka	
OK 3	B	Školní náměstí - hlavní odlehčení stoky B	Nedohledáno	nedohledáno	nestanoveno	nestanoveno	Popelka	
OK 4	AC	Boční stoka od Větrova, Jeronýmova, Třebízského	Nedohledáno	nedohledáno	nestanoveno	nestanoveno	Popelka	
OK 5	A	pl. Truhláře v křižovatce s 5. května – hlavní odlehčení stoky A	Nedohledáno	nedohledáno	nestanoveno	nestanoveno	Popelka	
OK 6	A	ul. 5. Května, u čerpací stanice PHM – odlehčení směrem ke Rváčovské ulici	Nedohledáno	nedohledáno	nestanoveno	nestanoveno	Popelka	
OK 7	AC	ul. Havlíčkova, u č.p. 138	Nedohledáno	nedohledáno	nestanoveno	nestanoveno	Popelka	
OK 8	AE-3	u. J.J. Fučíka, u č.p. 779	Nedohledáno	nedohledáno	nestanoveno	nestanoveno	Popelka	
OK9	AC	Jeronýmova ul. Na p.p.č. 2242/1 a 2393/2	Ano	Ano - v rámci akce Splašková a dešťová kanalizace a vodovod pro 25 RD a 2 BD v lok. BM3 a BK2 Lomnice n.P.	nestanoveno	nestanoveno	Popelka (dešťovou kanalizací)	

U odlehčovacích komor se provádí kontrola alespoň 1 x týdně a po každém větším dešti. Čištění se provádí vždy podle potřeby. Při kontrole se sleduje stav dna, jednotlivé části šachty a přepadové hrany, které jsou vystaveny nárazům odpadních vod při zvýšených průtocích.