

Příloha č.6 – Roční zprávy za rok 2017

Výkonové ukazatele PV1,PV2 a ŽP1_2017

A.Výkonové ukazatele na úseku veřejného zdraví v oblasti hodnocení

Název	Vyhláška	Refer. hodnota	Skutečnost
		v %	v %
PV1	252/2004Sb.	2,55	1,20
PV2	428/2001Sb.	3,25	1,51

B.Výkonový ukazatel na úseku ochrany životního prostředí

Název	Refer. hodnota	Skutečnost
	v %	v %
ŽP1	2,0	0,00

A: Výkonový ukazatel PV 1: Procento nevyhovujících stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody ve vztahu k

Výpočet:

$$PV\ 1 = (pv1/pv2) * 100$$

1,20

pv1	Počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody, které nesplňují	69
pv2	Celkový počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody, které jsou	5751

Oddobí : rok 2017

Hodnotící norma: pitná voda

Vyhláška č. 252/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb. a vyhlášky č. 293/2006 Sb.

Odběry od - do: 23.1.2017 - 18.12.2017

ukazatel	jednotka	Vyhláška č. 252/2004 Sb.	počet	počet nevyh.	% zab.	průměr	minimum	maximum
Clostridium perfringens	KTJ/100	MH max. 0	77	0	100,0	0	0	0
koliformní bakterie	KTJ/100	MH max. 0	183	11	94,0	0,4	0	60
mikroskopický obraz - abioseton	%	MH max. 10	77	0	100,0	1	1	1
mikroskopický obraz - počet organi	jedinci/ml	MH max. 50	77	0	100,0	0	0	0
mikroskopický obraz - živé organis	jedinci/ml	MH max. 0	77	0	100,0	0	0	0
kultivovatelné mikroorganismy 22 °C	KTJ/ml	MH max. 200	188	10	94,7	37	0	>500
kultivovatelné mikroorganismy 36 °C	KTJ/ml	MH max. 40	188	11	94,1	11	0	>500
amonné ionty	mg/l	MH max. 0,50	170	0	100,0	0,03	<0,05	0,06
barva	mg/l Pt	MH max. 20	170	0	100,0	1,6	<2,0	8,0
celkový uhlík organický	mg/l	MH max. 5,0	39	0	100,0	1,35	<0,50	3,85
hliník	mg/l	MH max. 0,20	78	0	100,0	0,03	<0,05	0,10
chemická spotřeba kyslíku manganí	mg/l	MH max. 3,0	170	0	100,0	0,47	<0,30	2,3
chloridy	mg/l	MH max. 100	46	0	100,0	7,7	<5,0	48
chuť		MH přijatelná	172	0	100,0			
konduktivita	mS/m	MH max. 125	170	0	100,0	30,7	8,36	87,4
mangan	mg/l	MH max. 0,050	176	8	95,5	0,015	<0,020	0,149
pach		MH přijatelný	173	2	98,8			
pH		MH 6,5 - 9,5	175	15	91,4	7,2	6,1	9,0
sírany	mg/l	MH max. 250	46	0	100,0	31,2	<10,0	76,3
sodík	mg/l	MH max. 200	46	0	100,0	6,0	2,11	16,3
trichlormethan (chloroform)	µg/l	MH max. 30	46	0	100,0	3,69	<0,10	29,9
zákal	ZF(n)	MH max. 5	169	0	100,0	0,55	<0,50	4,3
železo	mg/l	MH max. 0,20	178	7	96,1	0,05	<0,05	0,28
intestinální enterokoky	KTJ/100	NMH max. 0	49	2	95,9	0,061	0	2
Escherichia coli	KTJ/100	NMH max. 0	177	3	98,3	0,062	0	9
1,2-dichlorethan	µg/l	NMH max. 3,0	46	0	100,0	0,05	<0,10	<0,10
antimon	µg/l	NMH max. 5,0	46	0	100,0	1,00	<2,00	<2,00
arsen	µg/l	NMH max. 10	46	0	100,0	0,83	<0,40	5,4
benzen	µg/l	NMH max. 1,0	46	0	100,0	0,05	<0,10	<0,10
benzo(a)pyren	µg/l	NMH max. 0,01	46	0	100,0	0,0003	<0,0005	<0,0005
beryllium	µg/l	NMH max. 2,0	46	0	100,0	0,083	<0,10	0,79
bór	mg/l	NMH max. 1,0	47	0	100,0	0,02	<0,04	<0,04
bromičnany	µg/l	NMH max. 10	46	0	100,0	0,5	<1,0	<1,0
dusičnany	mg/l	NMH max. 50	170	0	100,0	15,0	<1,00	45,5
dusitany	mg/l	NMH max. 0,50	170	0	100,0	0,01	<0,01	0,04
fluoridy	mg/l	NMH max. 1,5	46	0	100,0	0,06	<0,10	0,11
chrom	µg/l	NMH max. 50	46	0	100,0	0,54	<1,00	1,61
kadmium	µg/l	NMH max. 5,0	46	0	100,0	0,087	<0,10	0,60
kyanidy celkové	mg/l	NMH max. 0,050	46	0	100,0	0,003	<0,002	0,007
měď	µg/l	NMH max. 1000	46	0	100,0	6,6	<3,00	47,9
nikl	µg/l	NMH max. 20	46	0	100,0	1,89	<2,00	12,7
olovo	µg/l	NMH max. 10	46	0	100,0	0,51	<1,00	1,17
acetochlor	µg/l	NMH max. 0,10	46	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
alachlor	µg/l	NMH max. 0,10	46	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
aldrin	µg/l	NMH max. 0,03	46	0	100,0	0,001	<0,001	<0,001
atrazin	µg/l	NMH max. 0,10	46	0	100,0	0,0091	<0,0100	0,0553
cyanazin	µg/l	NMH max. 0,10	46	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
desethylatrazin	µg/l	NMH max. 0,10	46	0	100,0	0,0104	<0,0100	0,0760
desmetryn	µg/l	NMH max. 0,10	45	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
diazinon	µg/l	NMH max. 0,10	45	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100

		Vyhláška		počet	%			
ukazatel	jednotka	č. 252/2004 Sb.	počet	nevyh.	zab.	průměr	minimum	maximum
dieldrin	µg/l	NMH max. 0,03	46	0	100,0	0,001	<0,001	<0,001
dimethoat	µg/l	NMH max. 0,10	45	0	100,0	0,0100	<0,0200	<0,0200
heptachlor	µg/l	NMH max. 0,03	46	0	100,0	0,001	<0,001	<0,001
hexachlorbenzen	µg/l	NMH max. 0,10	46	0	100,0	0,001	<0,001	<0,001
hexazinon	µg/l	NMH max. 0,10	46	0	100,0	0,0060	<0,0100	0,0298
chlorfenvinphos	µg/l	NMH max. 0,10	45	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
lindan (hexachlorocyclohexan gam	µg/l	NMH max. 0,10	46	0	100,0	0,001	<0,001	<0,001
metazachlor	µg/l	NMH max. 0,10	46	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
metolachlor izomery	µg/l	NMH max. 0,10	46	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
methoxychlor	µg/l	NMH max. 0,10	46	0	100,0	0,003	<0,005	<0,005
DDD-p,p'	µg/l	NMH max. 0,10	46	0	100,0	0,001	<0,001	<0,001
DDE-p,p'	µg/l	NMH max. 0,10	46	0	100,0	0,001	<0,001	0,001
DDT-p,p'	µg/l	NMH max. 0,10	46	0	100,0	0,003	<0,005	<0,005
prometryn	µg/l	NMH max. 0,10	46	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
propachlor	µg/l	NMH max. 0,10	45	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
propazin	µg/l	NMH max. 0,10	46	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
simazin	µg/l	NMH max. 0,10	46	0	100,0	0,0071	<0,0100	0,0802
terbuthylazin	µg/l	NMH max. 0,10	46	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
terbuthylazin-desethyl	µg/l	NMH max. 0,10	45	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
terbutryn	µg/l	NMH max. 0,10	45	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
pesticidní látky celkem	µg/l	NMH max. 0,50	46	0	100,0	0,0150	0	0,1560
polycyklické aromatické uhlovodíky	µg/l	NMH max. 0,10	46	0	100,0	0,00003	0	0,0008
rtuť	µg/l	NMH max. 1,0	46	0	100,0	0,15	<0,30	<0,30
selen	µg/l	NMH max. 10	46	0	100,0	0,25	<0,50	<0,50
1,1,2,2-tetrachlorethen	µg/l	NMH max. 10	46	0	100,0	0,17	<0,10	4,05
trihalomethany (suma)	µg/l	NMH max. 100	46	0	100,0	5,89	0	32,02
1,1,2-trichlorethen	µg/l	NMH max. 10	46	0	100,0	0,06	<0,10	0,33
			5751	69				

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 útvar kontroly jakosti
 Přítkovská 1689, Teplice

23.1.2017 - 18.12.2017 předpis : Reporting vyhláška č. 252/2004 - bakterka

místo odběru	počet	vyhov.	%	nevyhovující ukazatele
Benecko - Dolní Štěpanice 134 RD	1	1	100	
Benecko - Dolní Štěpanice 25	1	1	100	
Benecko - Dolní Štěpanice 87, ZŠ	1	1	100	
Benecko - Horní Štěpanice 46	1	1	100	
Benecko - Horní Štěpanice 48	1	1	100	
Benecko - Mrklov 32	1	1	100	
Benecko - Mrklov 35, RD	2	1	50	KOLI, KUMI22
Benecko - Mrklov 83	1	1	100	
Benecko - Mrklov 91 rekreační objekt	1	1	100	
Benecko - Štěpanická Lhota 49	2	1	50	KUMI22
Benecko - Žalý 3	1	1	100	
Benecko 110 Penzion Beník	2	2	100	
Benecko 111, Restaurace Kozlovna	1	1	100	
Benecko 150 ZŠ	1	1	100	
Benecko 172 RD	1	1	100	
Benecko 176 RD	1	1	100	
Benecko 196 potraviny Skalka	1	1	100	
Benecko 35 Penzion Klára	1	1	100	
Benecko 77	1	1	100	
Benešov u Semil 193 ZŠ	2	2	100	
Benešov u Semil 227	1	1	100	
Benešov u Semil 52 Potraviny	1	1	100	
Benešov u Semil 74	1	1	100	
Chuchelna - Komárov 14 RD	1	1	100	
Chuchelna - Komárov 26	1	1	100	
Chuchelna - Komárov 31	1	1	100	
Chuchelna 226 KOVAP	1	1	100	
Chuchelna 269 OÚ	1	1	100	
Frýdštejn - Slapy 5	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, Krkonošská 786	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, U Jizerky 847	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, Valteřická 716, MŠ	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, Za Lázněmi 860	1	1	100	
Jilemnice, Branská 329	1	1	100	
Jilemnice, Budovatelská 621 RD	1	1	100	
Jilemnice, Čsl. Legií 299 Gunshop	3	1	33	KOLI(2), KUMI36, KUMI22(2), ENTERO(2),ECOLI
Jilemnice, Čsl. Legií 462 Zama	1	1	100	
Jilemnice, Komenského 103 PM, ZŠ	1	1	100	
Jilemnice, Komenského 2, RD	1	1	100	
Jilemnice, Masarykovo náměstí 82 MěÚ,	1	1	100	
Jilemnice, Metyšova 465 lékárna PM	1	1	100	
Jilemnice, Na Račanech 163 RD, MM17	1	1	100	

místo odběru	počet	vyhov.	%	nevyhovující ukazatele
Jilemnice, Nádražní 342 RD, MM17	1	1	100	
Jilemnice, V Jilmu 568, MM10,17	1	1	100	
Kacanovy 78 RD, MM17	1	1	100	
Koberovy - Zbirohy 4, MM09,17	1	1	100	
Ktová 99 Galerie, MM08,17	1	1	100	
Líšný - Líšný 1.díl 115, MM17	1	1	100	
Líšný - Líšný 2.díl 60 OÚ, MM08,17	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou - Černá 42 RD,	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou - Košov 44, MM09,	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou - Nové Dvory 16 RD,	3	1	33	KOLI(2), ECOLI
Lomnice nad Popelkou - Rváčov 6 RD,	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou - Skuhrov 15 RD,	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou - Želechy 20 RD,	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou - Želechy 25 RD,	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou - Želechy 28 RD, PM	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou, Dr. M. Horákové 682	2	1	50	KUMI36
Lomnice nad Popelkou, Hrádka 325, MM09,	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou, Hrádka 326 RD,	1	0	0	KUMI36
Lomnice nad Popelkou, Karla Čapka 1084	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou, Komenského 440	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou, Rváčovská 1308	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou, Školní náměstí 1000	1	1	100	
Loučky 34 OÚ, MM08,17	1	1	100	
Loučky 37 RD, MM17	1	1	100	
Loučky 45 RD, MM9,17	1	1	100	
Loučky 85 PM	1	1	100	
Malá Skála - Bobov ev.č. 627, MM08,17	1	1	100	
Malá Skála - Bobov 467 RD, MM17	1	1	100	
Malá Skála - Bobov 468 PM	3	2	67	KUMI22
Malá Skála - Bobov 468 RD, MM15,17	1	1	100	
Malá Skála - Labe 179, MM17	1	1	100	
Malá Skála - Labe 183 RD, MM17	1	1	100	
Malá Skála - Labe 197 smíšené zboží,	1	1	100	
Malá Skála - Mukařov 106, MM08,17	1	1	100	
Malá Skála - Mukařov 12 RD, MM17	1	1	100	
Malá Skála - Mukařov 99, PM	1	1	100	
Malá Skála - Sněhov 416 RD, MM09,17	1	1	100	
Malá Skála - Sněhov 421, PM	1	1	100	
Malá Skála - Sněhov 443, MM07,17	1	1	100	
Malá Skála - Sněhov 455 RD, MM17	1	1	100	
Malá Skála - Vranové 1.díl 122, OÚ, PM	1	1	100	
Malá Skála - Vranové 1.díl 387 MŠ, MM09,	1	1	100	
Malá Skála - Vranové 2.díl 159 Hotel Kavka,	1	1	100	
Malá Skála - Zátorčí ev.č. 652, MM17	1	0	0	KUMI36
Malá Skála ev.č. 557, MM17	1	1	100	
Malá Skála 221, Dům pro seniory, PM	1	1	100	
Ohrazenice 252 stavebniny JaH, MM08,17	1	1	100	
Ohrazenice 88, ZŠ	1	1	100	
Olešnice - Pohoří 3, MM17	1	1	100	

místo odběru	počet	vyhov.	%	nevyhovující ukazatele
Přepeře 229 MŠ, PM	1	1	100	
Přepeře 274 RD, MM17	1	1	100	
Rakousy 34 OÚ, PM	1	1	100	
Rakousy 36 RD, MM08,17	1	1	100	
Rakousy 8 RD, MM09, 17	2	1	50	KOLI
Rokytnice nad Jizerou - Dolní Rokytnice 12	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní Rokytnice 210	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní Rokytnice 317	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní Rokytnice 447	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 210	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 3	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 356	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 461	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 484	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 496	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 52	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 555	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 60	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 618	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 654	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 693	2	1	50	KUMI36
Rokytnice nad Jizerou - Rokytno 31 RD,	1	1	100	
Rovensko pod Troskami - Blatec 24 RD,	1	1	100	
Rovensko pod Troskami - Blatec 7	1	1	100	
Rovensko pod Troskami - Liščí Kotce 151	1	1	100	
Rovensko pod Troskami - Štěpánovice 3,	1	1	100	
Rovensko pod Troskami - Václaví 10,	1	1	100	
Rovensko pod Troskami, Komenského 110	1	1	100	
Rovensko pod Troskami, nám. prof. Drahoňovského	1	1	100	
Rovensko pod Troskami, nám. prof. Drahoňovského	1	1	100	
Rovensko pod Troskami, Žižkova 99 RD,	1	1	100	
Semily - Bítouchov 87, MM08,17	1	1	100	
Semily - Podmoklice, Jana Žižky 190	1	1	100	
Semily - Podmoklice, Ke Stadionu 179,	1	1	100	
Semily - Podmoklice, Ke Stadionu 181 textil,	1	1	100	
Semily - Podmoklice, Ke Stadionu 204 KHS,	1	1	100	
Semily - Podmoklice, Letná I 315, MM09,17	1	1	100	
Semily - Podmoklice, U Potoka 267	1	1	100	
Semily - Spálov 23, MM17	2	1	50	KUMI36
Semily, Antala Staška 602	1	1	100	
Semily, Benešovská 373 RD,	1	1	100	
Semily, Husova 82 MěÚ, PM	2	0	0	KOLI(2), ECOLI
Semily, Jílovecká 191 RD, MM09,17	1	1	100	
Semily, Komenského náměstí 150 ZŠ	1	1	100	
Semily, Koštofranská 228 kadeřnictví,	1	1	100	
Semily, Nad Špejcharem 574,	6	2	33	KUMI36(4), KUMI22(4)
Semily, Nouzov 303 RD, MM17	1	1	100	
Semily, Rezlerova 512 Pekařství, MM07,17	1	1	100	
Semily, Špidlenova 442 Cestovní kancelář,	2	1	50	KOLI

místo odběru	počet	vyhov.	%	nevyhovující ukazatele
Semily, 3. května 421	1	1	100	
Stružinec 94 RD, MM17	1	1	100	
Tatobity 5 S.H.TINY, MM08,17	2	1	50	KOLI, KUMI22
Tatobity 74 MŠ Masarykova, PM	2	1	50	KOLI
Troskovice - Tachov 7, MM17	1	1	100	
Troskovice 31, Hotel Trosky, PM	1	1	100	
Troskovice 34 RD, MM17	1	1	100	
Troskovice 4 RD, MM17	1	1	100	
Turnov - Daliměřice, Hruborohozecká 163	1	1	100	
Turnov - Daliměřice, Hruborohozecká 405	1	1	100	
Turnov - Kadeřavec 40 RD, MM17	1	1	100	
Turnov - Kobylka 35 RD, MM17	1	1	100	
Turnov - Malý Rohozec 155 RD, MM17	1	1	100	
Turnov - Mašov 15 RD, MM17	1	1	100	
Turnov - Pelešany 53 RD, MM10,17	1	1	100	
Turnov - Vazovec 22 RD, MM17	1	1	100	
Turnov, Alej legií 1834 RD, MM17	1	1	100	
Turnov, Antonína Dvořáka 320 lékárna,	1	1	100	
Turnov, Antonína Dvořáka 335 MěÚ, PM	1	1	100	
Turnov, Konělupy 115 RD, MM09,17	1	1	100	
Turnov, Krajířova 491 Prodejna elektro,	1	1	100	
Turnov, Nádražní 1064 prodejna, MM06,17	1	1	100	
Turnov, náměstí Českého Ráje 135 Gril U	2	1	50	KUMI36
Turnov, Nudvojovice 1044, MM09, 17	1	1	100	
Turnov, Tázlerova 820, MM11,17	1	1	100	
Turnov, Žižkova 518, ZŠ, PM	1	1	100	
Turnov, 28. října 1000, Nemocnice, PM	1	1	100	
Víchová nad Jizerou 166 ČOV, PM	1	1	100	
Vyskeř - Drahoňovice 4 RD, MM10,17	1	1	100	
Vyskeř - Mladostov 6, MM17	1	1	100	
Vyskeř - Skalany 7 RD, MM08,17	1	1	100	
Vyskeř 28 ZD, PM	1	1	100	
Vyskeř 71 Penzion Vyskeř, MM07,17	1	1	100	
Žernov 7 OÚ, MM17	1	1	100	

nevyhovujících 37 parametrů

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 útvar kontroly jakosti
 Přítkovská 1689, Teplice

23.1.2017 - 18.12.2017 předpis : Reporting vyhláška č. 252/2004 - chemie

místo odběru	počet	vyhov.	%	nevyhovující ukazatele
Benecko - Dolní Štěpanice 134 RD	1	1	100	
Benecko - Dolní Štěpanice 25	1	1	100	
Benecko - Dolní Štěpanice 87, ZŠ	1	1	100	
Benecko - Horní Štěpanice 46	1	1	100	
Benecko - Horní Štěpanice 48	1	1	100	
Benecko - Mrklův 32	1	0	0	pH
Benecko - Mrklův 35, RD	2	1	50	pH
Benecko - Mrklův 83	1	1	100	
Benecko - Mrklův 91 rekreační objekt	1	1	100	
Benecko - Štěpanická Lhota 49	1	1	100	
Benecko - Žalý 3	2	1	50	PACH-M
Benecko 110 Penzion Beník	2	1	50	pH
Benecko 111, Restaurace Kozlovna	1	0	0	pH
Benecko 150 ZŠ	1	1	100	
Benecko 172 RD	1	1	100	
Benecko 176 RD	1	1	100	
Benecko 196 potraviny Skalka	1	0	0	pH
Benecko 35 Penzion Klára	1	1	100	
Benecko 77	1	1	100	
Benešov u Semil 193 ZŠ	2	2	100	
Benešov u Semil 227	1	1	100	
Benešov u Semil 52 Potraviny	1	1	100	
Benešov u Semil 74	1	1	100	
Chuchelna - Komárov 14 RD	1	1	100	
Chuchelna - Komárov 26	2	1	50	Fe
Chuchelna - Komárov 31	1	1	100	
Chuchelna 226 KOVAP	1	1	100	
Chuchelna 269 OÚ	1	1	100	
Frýdštejn - Slapy 5	1	0	0	pH
Jilemnice - Hrabačov, Krkonošská 786	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, U Jizerky 847	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, Valteřická 716, MŠ	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, Za Lázněmi 860	1	1	100	
Jilemnice, Branská 329	1	1	100	
Jilemnice, Budovatelská 621 RD	1	1	100	
Jilemnice, Čsl. Legií 299 Gunshop	1	1	100	
Jilemnice, Čsl. Legií 462 Zama	1	1	100	
Jilemnice, Komenského 103 PM, ZŠ	1	1	100	
Jilemnice, Komenského 2, RD	1	1	100	
Jilemnice, Masarykovo náměstí 82 MěÚ,	1	1	100	
Jilemnice, Metyšova 465 lékárna PM	1	1	100	
Jilemnice, Na Račanech 163 RD, MM17	1	1	100	
Jilemnice, Nádražní 342 RD, MM17	1	1	100	
Jilemnice, V Jilmu 568, MM10,17	1	1	100	

místo odběru	počet	vyhov.	%	nevyhovující ukazatele
Kacanovy 78 RD, MM17	1	1	100	
Koberovy - Zbirohy 4, MM09,17	1	1	100	
Ktová 99 Galerie, MM08,17	1	1	100	
Líšný - Líšný 1.díl 115, MM17	1	1	100	
Líšný - Líšný 2.díl 60 OÚ, MM08,17	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou - Černá 42 RD,	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou - Košov 44, MM09,	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou - Nové Dvory 16 RD,	2	2	100	
Lomnice nad Popelkou - Rváčov 6 RD,	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou - Skuhrov 15 RD,	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou - Želechy 20 RD,	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou - Želechy 25 RD,	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou - Želechy 28 RD, PM	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou, Dr. M. Horákové 682	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou, Hrádka 326 RD,	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou, Karla Čapka 1084	2	1	50	Fe
Lomnice nad Popelkou, Komenského 440	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou, Rváčovská 1308	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou, Školní náměstí 1000	1	1	100	
Loučky 34 OÚ, MM08,17	1	1	100	
Loučky 37 RD, MM17	1	1	100	
Loučky 45 RD, MM9,17	1	1	100	
Loučky 85 PM	1	1	100	
Malá Skála - Bobov 467 RD, MM17	1	1	100	
Malá Skála - Bobov 468 PM	3	2	67	Mn, PACH-M
Malá Skála - Bobov 468 RD, MM15,17	1	0	0	pH
Malá Skála - Labe 179, MM17	1	1	100	
Malá Skála - Labe 183 RD, MM17	1	1	100	
Malá Skála - Labe 197 smíšené zboží,	1	1	100	
Malá Skála - Mukařov 106, MM08,17	1	0	0	pH
Malá Skála - Mukařov 12 RD, MM17	1	0	0	pH
Malá Skála - Mukařov 99, PM	1	0	0	pH
Malá Skála - Sněhov 416 RD, MM09,17	1	1	100	
Malá Skála - Sněhov 421, PM	1	1	100	
Malá Skála - Sněhov 443, MM07,17	1	1	100	
Malá Skála - Sněhov 455 RD, MM17	1	1	100	
Malá Skála - Vranové 1.díl 122, OÚ, PM	1	1	100	
Malá Skála - Vranové 1.díl 387 MŠ, MM09,	1	1	100	
Malá Skála - Vranové 2.díl 159 Hotel Kavka,	1	1	100	
Malá Skála ev.č. 557, MM17	1	1	100	
Malá Skála 221, Dům pro seniory, PM	1	1	100	
Malá Skála 251 RD, MM12,17	1	1	100	
Ohrazenice 252 stavebniny JaH, MM08,17	1	1	100	
Ohrazenice 88, ZŠ	1	1	100	
Olešnice - Pohoří 3, MM17	1	1	100	
Přepeře 229 MŠ, PM	1	1	100	
Přepeře 274 RD, MM17	1	1	100	
Rakousy 34 OÚ, PM	1	1	100	
Rakousy 36 RD, MM08,17	5	2	40	Fe(3)
Rakousy 8 RD, MM09, 17	1	1	100	

místo odběru	počet	vyhov.	%	nevyhovující ukazatele
Rokytnice nad Jizerou - Dolní Rokytnice 12	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní Rokytnice 210	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní Rokytnice 317	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní Rokytnice 447	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 210	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 3	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 356	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 461	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 484	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 496	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 52	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 555	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 60	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 618	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 654	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 693	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Rokytno 31 RD,	1	1	100	
Rovensko pod Troskami - Blatec 7	1	1	100	
Rovensko pod Troskami - Liščí Kotce 151	1	1	100	
Rovensko pod Troskami - Štěpánovice 3,	2	1	50	Fe
Rovensko pod Troskami - Václaví 10,	1	1	100	
Rovensko pod Troskami, Komenského 110	1	1	100	
Rovensko pod Troskami, nám. prof. Drahoňovského 1	1	1	100	
Rovensko pod Troskami, nám. prof. Drahoňovského 62	1	1	100	
Rovensko pod Troskami, Žižkova 99 RD,	1	1	100	
Semily - Bítouchov 87, MM08,17	1	1	100	
Semily - Podmoklice, Jana Žižky 190	1	1	100	
Semily - Podmoklice, Ke Stadionu 179,	1	1	100	
Semily - Podmoklice, Ke Stadionu 181 textil,	1	1	100	
Semily - Podmoklice, Ke Stadionu 204 KHS,	1	1	100	
Semily - Podmoklice, Letná I 315, MM09,17	1	1	100	
Semily - Podmoklice, U Potoka 267	1	1	100	
Semily - Spálov 23, MM17	1	1	100	
Semily, Antala Staška 602	1	1	100	
Semily, Benešovská 373 RD,	1	1	100	
Semily, Husova 82 MěÚ, PM	1	1	100	
Semily, Jílovecká 191 RD, MM09,17	2	2	100	
Semily, Komenského náměstí 150 ZŠ	1	1	100	
Semily, Koštofranská 228 kadeřnictví,	1	1	100	
Semily, Nad Špejcharem 574,	1	1	100	
Semily, Nouzov 303 RD, MM17	1	1	100	
Semily, Rezlerova 512 Pekařství, MM07,17	1	1	100	
Semily, Špidlenova 442 Cestovní kancelář,	1	1	100	
Semily, 3. května 421	1	1	100	
Stružinec 94 RD, MM17	1	1	100	
Tatobity 5 S.H.TINY, MM08,17	1	1	100	
Tatobity 74 MŠ Masarykova, PM	1	1	100	
Troskovice - Tachov 7, MM17	1	1	100	
Troskovice 31, Hotel Trosky, PM	1	1	100	
Troskovice 34 RD, MM17	1	0	0	pH

místo odběru	počet	vyhov.	%	nevyhovující ukazatele
Troskovice 4 RD, MM17	1	1	100	
Turnov - Daliměřice, Hruborohozecká 163	1	0	0	Mn
Turnov - Daliměřice, Hruborohozecká 405	1	0	0	Mn
Turnov - Kadeřavec 40 RD, MM17	1	1	100	
Turnov - Kobylka 35 RD, MM17	4	0	0	Mn(4), pH(4)
Turnov - Malý Rohozec 155 RD, MM17	1	1	100	
Turnov - Mašov 15 RD, MM17	1	1	100	
Turnov - Pelešany 53 RD, MM10,17	1	1	100	
Turnov - Vazovec 22 RD, MM17	2	1	50	Mn
Turnov, Alej legií 1834 RD, MM17	1	1	100	
Turnov, Antonína Dvořáka 320 lékárna,	1	1	100	
Turnov, Antonína Dvořáka 335 MěÚ, PM	1	1	100	
Turnov, Konělupy 115 RD, MM09,17	1	1	100	
Turnov, Krajířova 491 Prodejna elektro,	1	1	100	
Turnov, Nádražní 1064 prodejna, MM06,17	1	1	100	
Turnov, náměstí Českého Ráje 135 Gril U	1	1	100	
Turnov, Nudvojovice 1044, MM09, 17	1	1	100	
Turnov, Tázlerova 820, MM11,17	1	1	100	
Turnov, Žižkova 518, ZŠ, PM	1	1	100	
Turnov, 28. října 1000, Nemocnice, PM	1	1	100	
Víchová nad Jizerou 166 ČOV, PM	2	1	50	Fe
Vyskeř - Drahoňovice 4 RD, MM10,17	1	1	100	
Vyskeř - Mladostov 6, MM17	1	1	100	
Vyskeř - Skalany 7 RD, MM08,17	1	1	100	
Vyskeř 28 ZD, PM	1	1	100	
Vyskeř 71 Penzion Vyskeř, MM07,17	1	1	100	
Žernov 7 OÚ, MM17	1	1	100	

nevyhovujících 32 parametrů

A: Výkonový ukazatel PV 2:Počet překročených ukazatelů u monitorovacích, úplných a provozních a opakovaných rozborů

Výpočet:

$$PV\ 2 = (Up / Ucelk) * 100$$

1,51

Up	Počet překročených hodnot ukazatelů monitorovacích, úplných a provozních a opakovaných	73
Ucelk	Celkový počet ukazatelů monitorovacích, úplných a provozních a opakovaných rozborů	4843

Období : 2017

Hodnoticí norma: pitná voda

Vyhláška č. 252/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb. a vyhlášky č. 293/2006 Sb.

Odběry od - do: 4.1.2017 - 27.12.2017

		Vyhláška		počet	%			
ukazatel	jednotka	č. 252/2004 Sb.	počet	nevyh.	zab.	průměr	minimum	maximum
Clostridium perfringens	KTJ/100	MH max. 0	104	2	98,1	0,019	0	1
koliformní bakterie	KTJ/100	MH max. 0	220	12	94,5	1	0	>100
mikroskopický obraz - abioseston	%	MH max. 10	60	0	100,0	1	1	1
mikroskopický obraz - počet organi	jedinci/ml	MH max. 50	60	0	100,0	0,06667	0	2
mikroskopický obraz - živé organis	jedinci/ml	MH max. 0	60	0	100,0	0	0	0
kultivovatelné mikroorganismy 22 °C	KTJ/ml	MH max. 200	212	4	98,1	14	0	>500
kultivovatelné mikroorganismy 36 °C	KTJ/ml	MH max. 40	209	2	99,0	3,2	0	150
amonné ionty	mg/l	MH max. 0,50	164	0	100,0	0,03	<0,05	0,07
barva	mg/l Pt	MH max. 20	188	0	100,0	1,6	<2,0	12
hliník	mg/l	MH max. 0,20	198	4	98,0	0,04	<0,05	0,31
chemická spotřeba kyslíku mangan	mg/l	MH max. 3,0	187	0	100,0	0,58	<0,30	2,6
chloridy	mg/l	MH max. 100	121	0	100,0	9,0	<5,0	49
konduktivita	mS/m	MH max. 125	127	0	100,0	26,5	5,17	85,9
mangan	mg/l	MH max. 0,050	208	18	91,3	0,018	<0,020	0,160
pach		MH přijatelný	121	0	100,0			
pH		MH 6,5 - 9,5	208	19	90,9	7,1	5,4	9,8
sířany	mg/l	MH max. 250	121	0	100,0	32,2	<10,0	79,9
trichlormethan (chloroform)	µg/l	MH max. 30	21	0	100,0	2,34	<0,10	16,8
zákal	ZF(n)	MH max. 5	190	2	98,9	0,61	<0,50	5,5
železo	mg/l	MH max. 0,20	211	4	98,1	0,03	<0,05	0,43
intestinální enterokoky	KTJ/100	NMH max. 0	147	2	98,6	0,027	0	3
Escherichia coli	KTJ/100	NMH max. 0	208	1	99,5	0,0048	0	1
1,2-dichlorethan	µg/l	NMH max. 3,0	21	0	100,0	0,05	<0,10	<0,10
antimon	µg/l	NMH max. 5,0	21	0	100,0	1,00	<2,00	<2,00
arsen	µg/l	NMH max. 10	21	0	100,0	0,73	<0,40	3,07
benzen	µg/l	NMH max. 1,0	21	0	100,0	0,05	<0,10	<0,10
benzo(a)pyren	µg/l	NMH max. 0,01	21	0	100,0	0,0003	<0,0005	<0,0005
beryllium	µg/l	NMH max. 2,0	21	0	100,0	0,15	<0,10	1,24
bór	mg/l	NMH max. 1,0	21	0	100,0	0,02	<0,04	0,05
dusičnany	mg/l	NMH max. 50	121	0	100,0	14,9	<1,00	38,6
dusitany	mg/l	NMH max. 0,50	164	0	100,0	0,01	<0,01	<0,01
fluoridy	mg/l	NMH max. 1,5	21	0	100,0	0,06	<0,10	0,11
chrom	µg/l	NMH max. 50	21	0	100,0	0,56	<1,00	1,80
kadmium	µg/l	NMH max. 5,0	21	0	100,0	0,073	<0,10	0,29
kyanidy celkové	mg/l	NMH max. 0,050	21	0	100,0	0,003	<0,005	0,006
měď	µg/l	NMH max. 1000	21	0	100,0	1,89	<3,00	6,1
nikl	µg/l	NMH max. 20	21	0	100,0	2,86	<2,00	19,9
olovo	µg/l	NMH max. 10	21	0	100,0	0,50	<1,00	<1,00
acetochlor	µg/l	NMH max. 0,10	29	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
alachlor	µg/l	NMH max. 0,10	29	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
aldrin	µg/l	NMH max. 0,03	21	0	100,0	0,001	<0,001	<0,001
ametryn	µg/l	NMH max. 0,10	1	0	100,0	0,025	<0,050	<0,050
atrazin	µg/l	NMH max. 0,10	30	0	100,0	0,0205	<0,0100	0,0995
cyanazin	µg/l	NMH max. 0,10	30	0	100,0	0,0057	<0,0100	<0,0500
desethylatrazin	µg/l	NMH max. 0,10	30	0	100,0	0,0135	<0,0100	<0,0500
desmetryn	µg/l	NMH max. 0,10	30	0	100,0	0,0057	<0,0100	<0,0500
diazinon	µg/l	NMH max. 0,10	29	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
dieldrin	µg/l	NMH max. 0,03	21	0	100,0	0,001	<0,001	<0,001
dimethoat	µg/l	NMH max. 0,10	29	0	100,0	0,0100	<0,0200	<0,0200
heptachlor	µg/l	NMH max. 0,03	21	0	100,0	0,001	<0,001	<0,001
hexachlorbenzen	µg/l	NMH max. 0,10	21	0	100,0	0,001	<0,001	<0,001
hexazinon	µg/l	NMH max. 0,10	30	0	100,0	0,0087	<0,0100	<0,0500

		Vyhláška		počet	%			
ukazatel	jednotka	č. 252/2004 Sb.	počet	nevyh.	zab.	průměr	minimum	maximum
chlorfenvinphos	µg/l	NMH max. 0,10	29	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
lindan (hexachlorocyclohexan gam	µg/l	NMH max. 0,10	21	0	100,0	0,001	<0,001	<0,001
metazachlor	µg/l	NMH max. 0,10	29	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
metolachlor izomery	µg/l	NMH max. 0,10	29	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
methoxychlor	µg/l	NMH max. 0,10	21	0	100,0	0,003	<0,005	<0,005
DDD-p,p'	µg/l	NMH max. 0,10	21	0	100,0	0,001	<0,001	<0,001
DDE-p,p'	µg/l	NMH max. 0,10	21	0	100,0	0,001	<0,001	<0,001
DDT-p,p'	µg/l	NMH max. 0,10	21	0	100,0	0,003	<0,005	<0,005
prometryn	µg/l	NMH max. 0,10	30	0	100,0	0,0057	<0,0100	<0,0500
propachlor	µg/l	NMH max. 0,10	29	0	100,0	0,0050	<0,0100	<0,0100
propazin	µg/l	NMH max. 0,10	30	0	100,0	0,0057	<0,0100	<0,0500
simazin	µg/l	NMH max. 0,10	30	3	90,0	0,0230	<0,0100	0,1345
terbuthylazin	µg/l	NMH max. 0,10	30	0	100,0	0,0057	<0,0100	<0,0500
terbuthylazin-desethyl	µg/l	NMH max. 0,10	30	0	100,0	0,0057	<0,0100	<0,0500
terbutryn	µg/l	NMH max. 0,10	30	0	100,0	0,0057	<0,0100	<0,0500
pesticidní látky celkem	µg/l	NMH max. 0,50	29	0	100,0	0,0507	0	0,2772
polycyklické aromatické uhlovodíky	µg/l	NMH max. 0,10	21	0	100,0	0	0	0
rtuť	µg/l	NMH max. 1,0	21	0	100,0	0,15	<0,30	<0,30
selen	µg/l	NMH max. 10	21	0	100,0	0,25	<0,50	<0,50
1,1,2,2-tetrachlorethen	µg/l	NMH max. 10	21	0	100,0	0,28	<0,10	4,17
trihalomethany (suma)	µg/l	NMH max. 100	21	0	100,0	4,08	0	19,36
1,1,2-trichlorethen	µg/l	NMH max. 10	21	0	100,0	0,07	<0,10	0,56
atrazon (Atrazin-methoxy)	µg/l	NMH max. 0,10	1	0	100,0	0,025	<0,050	<0,050
cyprazin	µg/l	NMH max. 0,10	1	0	100,0	0,025	<0,050	<0,050
cyromazin	µg/l	NMH max. 0,10	1	0	100,0	0,025	<0,050	<0,050
metamitron	µg/l	NMH max. 0,10	1	0	100,0	0,025	<0,050	<0,050
metribuzin	µg/l	NMH max. 0,10	1	0	100,0	0,025	<0,050	<0,050
prometon	µg/l	NMH max. 0,10	1	0	100,0	0,025	<0,050	<0,050
sebutylazin	µg/l	NMH max. 0,10	1	0	100,0	0,025	<0,050	<0,050
sebumeton	µg/l	NMH max. 0,10	1	0	100,0	0,025	<0,050	<0,050
simazin-2-hydroxy	µg/l	NMH max. 0,10	1	0	100,0	0,025	<0,050	<0,050
simetryn	µg/l	NMH max. 0,10	1	0	100,0	0,025	<0,050	<0,050
terbuthylazin-desethyl-2-hydroxy	µg/l	NMH max. 0,10	1	0	100,0	0,025	<0,050	<0,050
terbuthylazin-hydroxy	µg/l	NMH max. 0,10	1	0	100,0	0,025	<0,050	<0,050
			4843	73				

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 útvar kontroly jakosti
 Přítkovská 1689, Teplice

4.1.2017 - 27.12.2017 předpis : Reporting vyhláška č. 252/2004 - bakterka

místo odběru	počet	vyhov.	%	nevyhovující ukazatele
Benecko - Zátíší ÚV, upravená	3	3	100	
Benecko - Mrklv, Hoření Strana, voda vyrobená	3	2	67	KOLI
Benecko - Pláňka ÚV, upravená	3	3	100	
Benecko - Štěpanická Lhota, vdj, odtok	2	2	100	
Benecko, zdroj Horní Štěpanice, sběrná jímka	2	2	100	
Benecko, zdroj Mrklv DPS, sběrná jímka	3	3	100	
Benecko Žalý ÚV, upravená	3	3	100	
Benešov u Semil - Kocánka ÚV, vyrobená	4	3	75	KOLI
Benešov u Semil - U lesní chaty, sběrná jímka	2	2	100	
Besedice - Kalich ÚV, vyrobená	5	4	80	KOLI
Chuchelna - Komárov, ČS, odtok	3	2	67	KOLI, ECOLI
Chuchelna - starý, vdj, odtok	1	1	100	
Frýdštejn - Dubsko, vdj, odtok, hladina	3	2	67	KOLI
Frýdštejn - Záborčí ÚV, upravená	11	9	82	KUMI22, KUMI36, KOLI
Hrubá Skála - Hrudka, ÚV, upravená	11	10	91	KOLI
Jilemnice - Hrabachov ÚV, upravená	17	15	88	CLOSTR(2)
Jilemnice, vdj Dolní Štěpanice, vyrobená	7	5	71	KOLI(2), ENTERO
Lomnice nad Popelkou - Karlov DP nový,	6	5	83	KUMI36, KOLI
Lomnice nad Popelkou - Karlov DP starý,	5	5	100	
Lomnice nad Popelkou - Rváčov, vdj, odtok	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou - Želechy, ČS, odtok	4	4	100	
Lomnice nad Popelkou - Želechy, vdj, odtok	3	2	67	KUMI22
Loučky u Turnova, vdj, odtok, hladina	1	1	100	
Malá Skála - Bobov ÚV, upravená	3	2	67	KOLI
Malá Skála - Mukařov, vdj, odtok	2	2	100	
Malá Skála - Sněhov, ÚV, upravená	2	2	100	
Malá Skála,zdr,Vranové I,vrt L4JA	5	5	100	
Příkrý ÚV, upravená voda	52	52	100	
Rokytnice nad Jizerou ÚV, upravená voda	17	17	100	
Rovensko pod Troskami - Liščí kotce, ČS,	1	1	100	
Rovensko pod Troskami - Václaví, vdj Kobylka	15	13	87	ENTERO, KOLI
Tatobity, ČS, odtok	2	1	50	KUMI22
Troskovice, vdj, odtok	3	3	100	
Turnov - Dolánky, ČS, odtok	6	5	83	KUMI22
Turnov - Hruštice, vdj, odtok	5	5	100	
Turnov - Metelka, vdj, odtok	4	4	100	
Turnov - Nudvojovice, ÚV, odtok	5	5	100	
Vyskeř, vdj, odtok	2	2	100	

nevyhovujících 25 parametrů

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 útvar kontroly jakosti
 Přítkovská 1689, Teplice

4.1.2017 - 27.12.2017 předpis : Reporting vyhláška č. 252/2004 - chemie

místo odběru	počet	vyhov.	%	nevyhovující ukazatele
Benecko - Zátíší ÚV, upravená	3	3	100	
Benecko - Mrklv, Hoření Strana, voda vyrobená	3	2	67	ZAKAL, pH
Benecko - Pláňka ÚV, upravená	3	3	100	
Benecko - Štěpanická Lhota, vdj, odtok	2	2	100	
Benecko, zdroj Horní Štěpanice, sběrná jímka	2	2	100	
Benecko, zdroj Mrklv DPS, sběrná jímka	3	2	67	pH
Benecko Žalý ÚV, upravená	3	0	0	pH(3), Mn
Benešov u Semil - Kocánka ÚV, vyrobená	3	3	100	
Benešov u Semil - U lesní chaty, sběrná jímka	2	2	100	
Besedice - Kalich ÚV, vyrobená	4	4	100	
Chuchelna - Komárov, ČS, odtok	2	2	100	
Chuchelna - starý, vdj, odtok	3	0	0	Fe(3)
Frýdštejn - Dubsko, vdj, odtok, hladina	2	2	100	
Frýdštejn - Záborčí ÚV, upravená	11	0	0	pH(8), Mn(11), Al
Hrubá Skála - Hrudka, ÚV, upravená	11	11	100	
Jilemnice - Hraňčov ÚV, upravená	16	16	100	
Jilemnice, vdj Dolní Štěpanice, vyrobená	6	4	67	pH(2)
Lomnice nad Popelkou - Karlov DP nový,	5	5	100	
Lomnice nad Popelkou - Karlov DP starý,	5	5	100	
Lomnice nad Popelkou - Rváčov, vdj, odtok	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou - Želechy, ČS, odtok	4	4	100	
Lomnice nad Popelkou - Želechy, vdj, odtok	1	1	100	
Malá Skála - Bobov ÚV, upravená	2	1	50	pH
Malá Skála - Mukařov, vdj, odtok	2	1	50	pH
Malá Skála - Sněhov, ÚV, upravená	2	2	100	
Malá Skála,zdr,Vranové I,vrt L4JA	5	5	100	
Příkrý ÚV, upravená voda	52	49	94	Al(3)
Rokytnice nad Jizerou ÚV, upravená voda	17	16	94	pH
Rovensko pod Troskami - Václaví, vdj Kobylka	14	11	79	simazin (TAZ)(3), pH
Tatobity, ČS, odtok	1	1	100	
Troskovice, vdj, odtok	3	3	100	
Turnov - Dolánky, ČS, odtok	5	5	100	
Turnov - Hruštice, vdj, odtok	5	5	100	
Turnov - Metelka, vdj, odtok	6	0	0	Mn(6)
Turnov - Nudvojovice, ÚV, odtok	6	5	83	Fe, ZAKAL
Vyskeř, vdj, odtok	2	2	100	

nevyhovujících 48 parametrů

ČOV hodnocení dle výkonových parametru ŽP1

VHS Turnov

					hodnocení parametru - limit m (počty překročení)											
ČOV	Počet vzorků dle rozhodnutí	Počet zpracovaných vzorků	Počet vyhovujících vzorků	% vyhovujících vzorků parametru	pH	CHSK	BSK ₅	NL	N-NH ₄	Nan	Nc	Pc	NEL	EL	RAS	CI
Chuchelná	4	4	4	100,0												
Lišný kořen	4	4	4	100,0												
Lomnice	12	12	12	100,0												
Malá Skála	12	12	12	100,0												
Rokytnice	12	12	12	100,0												
Rovensko	12	12	12	100,0												
Semily	26	26	26	100,0												
Štěpanická	12	12	12	100,0												
Turnov	26	26	26	100,0												
Celkem		120	120	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ŽP1 - referenční hodnota (% nevyhovujících vzorků v limitu m:)

2

ŽP1 - dosažená hodnota v 4.Q 2017 (% nevyhovujících vzorků limitu m v roce 2017):

0