

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZZVZ), vyhláší s odkazem na § 158 odst. 1 ZZVZ (nejde o zadávací řízení v režimu ZZVZ)

výzvu

na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby

„Turnov – výstavba VH sítí k základně IZS Vesecko – část DEK“

Zadávací podmínky podlimitní sektorové veřejné poptávky
ve smyslu § 151 ZZVZ

1. Základní údaje o zadavateli

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký

IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku VHS Turnov

Zástupce zadavatele pro tuto zakázku: Andrea Bímová – investiční technik

Tel: 481 313 481

ID: c97yj33

Mobil: 602 786 843

Email: bimova@vhsturnov.cz

2. Předmět veřejného poptávkového řízení

Předmětem sektorové veřejné poptávky je komplexní realizace stavby „Turnov – výstavba VH sítí k základně IZS Vesecko – část DEK“ dle projektové dokumentace ve stupni DPS z 03/2023, zpracované Ing. Pavlem Zemlerem, Jablonec nad Nisou.

Předmětem této výzvy je výstavba a přeložky vodohospodářských sítí v plánované příjezdové komunikaci k základně Integrovaného záchranného centra IZS v Turnově v průmyslové zóně Vesecko. V této výzvě bude realizován první úsek k plánované stavbě areálu DEK stavebniny. Tomuto i odpovídá rozsah projektové dokumentace a výkaz výměr. Druhý úsek k budoucímu reálu IZS bude realizován pravděpodobně v roce 2024.

Tato zakázka bude po vysoutěžení rozdělena na dvě smlouvy o dílo. Mimo objekty 310-1 a 310-2 (objekty dešťové kanalizace) bude uzavřena smlouva o dílo mezi vybraným dodavatelem a VHS Turnov. Na objekty dešťové kanalizace bude po soutěži uzavřena samostatná smlouva o dílo s městem Turnov.

Na kompletní zakázku bude pravděpodobně po jejím dokončení navazovat samostatná zakázka města Turnov výstavby nové komunikace a dalších souvisejících objektů – předpoklad realizace jaro 2024.



Rozsah díla:

Sítě k základně IZS

- přeložka splaškové kanalizace kamenina DN 300 v délce 280 m + provizorní propoj KT DN 300 v délce cca 8 m (do doby vybudování celého úseku k IZS v následující etapě) + 6 ks veřejných částí kanalizačních přípojek pro zasíťování pozemků + přeložka přípojky pro stávající objekt svítidel v délce 83 m
- vodovodní řad litina DN 150 v délce 186 m + příprava 5 ks veřejných částí vodovodních přípojek pro zasíťování pozemků
- dešťová kanalizace PVC (250, 200 a 150) v celkových délkách 127 m + retenční nádrž 16 m³ + příprava pro uliční vpusti (odbočky)

Sítě k DEK

- přeložka splaškové kanalizace kamenina DN 300 v délce 131 m
- vodovodní řad litina DN 80 v délce 125 m
- dešťová kanalizace PVC (200 a 150) v celkových délkách 118 m + příprava pro uliční vpusti (odbočky)

3. Požadovaná doba realizace

Předpokládaný termín předání staveniště:

červenec 2023

Předpoklad zahájení prací:

srpen / září 2023

Dokončení a předání celé stavby:

nejdéle do 12. 12. 2023 bez ohledu na termín skutečného zahájení prací

4. Požadované součásti dodávky

Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem informováni o zahájení stavby s dostatečným časovým předstihem.

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek a výkazu výměr výše uvedené projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)
 - vytýčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytýčení stavby
 - oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků min. 7 dnů před zahájením výkopových prací
 - zajištění zařízení staveniště, prostory pro mezideponie materiálu a parkování stavební techniky
 - projednání a zajištění dopravního řešení, zajištění vstupu do komunikace
 - poplatky za užívání veřejného prostranství dle aktuální vyhlášky
 - pasport okolí a místa stavby (nafocení)
2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a elektronicky na zvoleném datovém nosiči)
 - geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, provedení dle aktuální směrnice SČVK (v tištěné podobě i na CD). Trasy inženýrských sítí budou zaměřeny před záhozem.
 - tabulkový přehled realizovaných sítí včetně evidence přípojek
 - dokumentace skutečného provedení stavby (postačí potvrzený ruční zákres do situace s vyznačením změn), prohlášení o shodě na použité materiály
 - statické zkoušky hutnění zásypu na místech určených investorem a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu, kamerová prohlídka kanalizace včetně přípojek, tlaková zkouška vodovodu, krácený rozbor vody, stanovisko KHS Semily
 - datový nosič s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem), pasport místa stavby (foto před stavbou, po stavbě)
 - doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou)
 - doklady od správců sítí o křížení, stavební deník, evidence odpadů
3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla
 - kompletní náklady na odvoz a uložení likvidovaného materiálu, případné sondy
 - udržování staveniště v čistotě a okolí stavby v čistotě

Všechny tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do ostatních nákladů stavby v rámci výkazu výměr. Výkaz výměr obsahuje i jednotnou výši rezervy pro všechny účastníky řízení ve výši **300.000,- Kč**.

5. Kritéria hodnocení

1. **Celková cena dle předmětu veřejné zakázky.**
Zadavatel bude považovat za nejvhodnější nabídku takovou, která bude obsahovat nejnižší celkovou cenu předmětu zakázky ze všech hodnocených nabídek.
2. Očekávaná celková cena zakázky zadavatelem je 10,5 mil. Kč bez DPH.

6. Obsah zpracované nabídky

1. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti v rozsahu § 74 zákona o ZZVZ.
2. Prostou kopii – výpisu z OR, ne starší než 3 měsíce před zahájením poptávkového řízení, ze kterého musí vyplývat, že dodavatel má oprávnění k podnikání v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Dále prostou kopii autorizace na vodohospodářské nebo vodní stavby.
3. Předložení prokázání technické kvalifikace v rozsahu: seznam obdobných zakázek o jejich realizaci včetně pozitivního osvědčení od objednatele (prosté kopie).

Požadujeme předložení min. čtyř pozitivních osvědčení:

- a) dvě osvědčení na realizaci kanalizačního řadu včetně přípojek - jedno v celkové ceně min. 5 mil. Kč a druhé min. 2 mil Kč bez DPH, z toho min. 1x kanalizace v kamenině.
- b) dvě osvědčení na realizaci vodovodního řadu včetně přípojek – jedno v celkové ceně 2 mil. a druhé v celkové ceně min. 1 mil. Kč bez DPH, z toho min. 1x vodovod v litině.

Osvědčení může být předloženo prostřednictvím subdodavatele a nesmí být starší než pět posledních let před zahájením tohoto poptávkového řízení. Pozitivní osvědčení musí obsahovat aktuální kontakt na osobu, která osvědčení vydala, a to pro možnost ověření ze strany hodnotící komise.

4. Návrh celkové nabídkové ceny předmětu veřejné zakázky – ocenění předloženého výkazu výměr včetně krycího listu nabídky (viz příloha č. 1 a 3 výzvy).
5. Potvrzená příloha č. 2 výzvy – Minimální požadavky na smlouvu o dílo (podepsaný originál).

Nabídky budou odevzdány v jednom vyhotovení v papírové podobě a v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči.

7. Další podmínky a práva zadavatele

1. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv poptávkové řízení zrušit.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení nabídku účastníka řízení, pokud prokazatelně nepředloží požadované doklady nebo nesplní podmínky účasti.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení nabídku účastníka řízení, který bude zadavatelem vyzván k odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, nebo významných jednotkových cen, a který nedoložil jejich přijatelné odůvodnění.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení účastníka řízení, který změnil v průběhu řízení celkovou nabídkovou cenu.
5. Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění ani variantní řešení.

Informace poskytuje: Andrea Bímová, VHS Turnov, tel: 602 786 843, email: bimova@vhsturnov.cz.

Prohlídka staveniště: individuálně. Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepého výkazu výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz v sekci Profil zadavatele.

Lhůta pro podávání nabídek: **do pátku 9. 6. 2023 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „Turnov – výstavba VH sítě k základně IZS Vesecko – část DEK“**“.


Adresa pro předložení nabídek:


Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov.

Osobní doručení nabídky je možné vždy v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin. V ostatní pracovní dny od 8.00 – 14.00 hod., je ale vhodné si možnost převzetí nabídky telefonicky ověřit.

V Turnově, dne 15. 5. 2023

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel: 481 313 481 



Ing. Milan Hejduk
ředitel svazku VHS Turnov

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách www.vhsturnov.cz) v sekci profil zadavatele.

Příloha č.1 – Krycí list nabídky

Příloha č.2 – Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo

Příloha č.3 – Výkaz výměr

Příloha č.4 – Projektová dokumentace

Příloha č.5 – Obsah geodetické dokumentace