

**Příloha č.2\_A1    Jakost dodávané pitné vody (iPVz1, PVz1)\_2024\_3.Q**

pv1: počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody, které nesplňují hygienické limity vyžadované vyhláškou č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (mezní hodnota a nejvyšší mezní hodnota) za kalendářní rok, a to na všech vodovodech pro veřejnou potřebu <b>[počet]</b>	<b>20</b>
pv2: celkový počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody, které jsou vyžadovány vyhláškou č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů za kalendářní rok, a to na všech vodovodech pro veřejnou potřebu <b>[počet]</b>	<b>5163</b>
PV1: Počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody, které nesplňují hygienické limity vyžadované vyhláškou č. 252/2004 Sb. (mezní hodnota a nejvyšší mezní hodnota) v poměru k celkovému počtu stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody, které jsou vyžadovány vyhláškou č. 252/2004 Sb. a to na všech vodovodech pro veřejnou potřebu za kalendářní rok, <b>vyjádřeno v procentech.</b> <b>smluvní ukazatel</b> $PV1 = (pv1/pv2) * 100$	<b>0,39</b>
<b>Referenční hodnota (RH):</b>	<b>0,99</b>

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Útvar kontroly jakosti  
Přítkovská 1689, Teplice

Analýzy - parametry MH,NHM  
Odběry od - do: 9.1.2024 - 30.9.2024

ukazatel	jednotka	Vyhláška č. 252/2004 Sb.	počet	počet nevyh.	% zab.	průměr	minimum	maximum
Clostridium perfringens	KTJ/100ml	MH max.0	47	1	97,87234	0,19149	0	9,00000
koliformní bakterie	KTJ/100ml	MH max.0	127	1	99,21260	0,03150	0	4,00000
mikroskopický obraz - abioseston	%	MH max.5	65	0	100,00000	1,00000	1,00000	1,00000
mikroskopický obraz - počet organismů	jedinci/ml	MH max.50	65	0	100,00000	0	0	0
mikroskopický obraz - živé organismy	jedinci/ml	MH max.0	65	0	100,00000	0	0	0
kultivovatelné mikroorganismy 22 °C	KTJ/ml	MH max.200	129	3	97,67442	13,27132	0	>300,00000
kultivovatelné mikroorganismy 36 °C	KTJ/ml	MH max.40	130	3	97,69231	7,46923	0	210,00000
amonné ionty	mg/l	MH max.0,50	126	0	100,00000	0,00270	<0,05000	0,13000
barva	mg/l Pt	MH max.20	126	0	100,00000	0,82540	<2,00000	9,00000
celkový organický uhlík	mg/l	MH max.5,0	46	0	100,00000	0,56370	<0,50000	2,41000
hliník	mg/l	MH max.0,20	68	1	98,52941	0,01088	<0,05000	0,23000
chemická spotřeba kyslíku manganistanem	mg/l	MH max.3,0	126	0	100,00000	0,29492	<0,30000	2,40000
chloridy	mg/l	MH max.250	46	0	100,00000	9,18261	<2,50000	28,00000
chuť		MH přijatelná	127	0	100,00000			
konduktivita	mS/m	MH max.125	126	0	100,00000	30,07770	5,32000	78,60000
mangan	mg/l	MH max.0,050	127	0	100,00000	0,00127	<0,02000	0,04800
pach		MH přijatelný	127	0	100,00000			
pH		MH 6,5 - 9,5	126	4	96,82540	7,29206	6,20000	7,90000
sířany	mg/l	MH max.250	46	0	100,00000	21,42609	<20,00000	83,70000
sodík	mg/l	MH max.200	46	0	100,00000	5,91804	1,89000	14,00000
zákal	ZF(n)	MH max.5	126	0	100,00000	0,34119	<0,50000	1,60000
železo	mg/l	MH max.0,20	131	4	96,18321	0,02687	<0,05000	0,42000
intestinální enterokoky	KTJ/100ml	NMH max.0	128	1	99,21875	0,00781	0	1,00000
Escherichia coli	KTJ/100ml	NMH max.0	126	0	100,00000	0	0	0
1,2-dichlorethan	µg/l	NMH max.3,0	46	0	100,00000	0	<0,10000	<0,10000
antimon	µg/l	NMH max.10	46	0	100,00000	0	<1,00000	<1,00000
arsen	µg/l	NMH max.10	46	0	100,00000	0,52261	<1,00000	5,30000
benzen	µg/l	NMH max.1,0	46	0	100,00000	0	<0,10000	<0,10000
benzo(a)pyren	µg/l	NMH max.0,01	46	0	100,00000	0	<0,00050	<0,00050
beryllium	µg/l	NMH max.2,0	46	0	100,00000	0,02717	<0,10000	0,38000
bór	mg/l	NMH max.1,5	46	0	100,00000	0,00687	<0,01000	0,03700
bromičnany	µg/l	NMH max.10	47	0	100,00000	0	<2,00000	<2,00000
dusičnany	mg/l	NMH max.50	126	0	100,00000	13,06476	<1,00000	36,40000
dusitany	mg/l	NMH max.0,50	126	0	100,00000	0	<0,02000	<0,02000
fluoridy	mg/l	NMH max.1,5	46	0	100,00000	0,03304	<0,10000	0,13000
chlorečnany	µg/l	NMH max.250	47	1	97,87234	54,40638	<20,00000	358,00000
chloritany	µg/l	NMH max.250	47	0	100,00000	0	<20,00000	<20,00000
suma chlorečnanů a chloritanů	µg/l	NMH max.250	47	1	97,87234	54,40638	0	358,00000
chrom	µg/l	NMH max.25	46	0	100,00000	0	<1,00000	<1,00000
kadmium	µg/l	NMH max.5,0	46	0	100,00000	0,02457	<0,10000	0,23000
kyanidy celkové	mg/l	NMH max.0,050	46	0	100,00000	0,00022	<0,00500	0,00500
měď	µg/l	NMH max.1000	46	0	100,00000	38,17565	<1,00000	680,00000
nikl	µg/l	NMH max.20	46	0	100,00000	1,42717	<1,00000	11,50000
olovo	µg/l	NMH max.10	46	0	100,00000	0,76239	<1,00000	8,80000
pesticidní látky celkem	µg/l	NMH max.0,50	46	0	100,00000	0,01437	0	0,13600
polycyklické aromatické uhlovodíky (4)	µg/l	NMH max.0,10	46	0	100,00000	0	0	0
rtuť	µg/l	NMH max.1,0	46	0	100,00000	0	<0,20000	<0,20000
selen	µg/l	NMH max.20	46	0	100,00000	0,05630	<1,00000	1,57000
1,1,2,2-tetrachlorethen	µg/l	NMH max.10	46	0	100,00000	0,02543	<0,10000	0,56000
trihalomethany (suma)	µg/l	NMH max.50	46	0	100,00000	6,29239	0	26,58000
1,1,2-trichlorethen	µg/l	NMH max.10	46	0	100,00000	0	<0,10000	<0,10000
trichlormethan (chloroform)	µg/l	NMH max.30	46	0	100,00000	3,87826	<0,10000	20,30000
uran	µg/l	NMH max.15	12	0	100,00000	0,69750	<0,10000	1,55000
acetochlor	µg/l	NMH max.0,10	46	0	100,00000	0	<0,01000	<0,02000
alachlor	µg/l	NMH max.0,10	46	0	100,00000	0	<0,01000	<0,02000
aldrin	µg/l	NMH max.0,03	46	0	100,00000	0	<0,00100	<0,00500
atrazin	µg/l	NMH max.0,10	46	0	100,00000	0,00730	<0,00500	0,09800
cyanazin	µg/l	NMH max.0,10	46	0	100,00000	0	<0,01000	<0,01000
desethylatrazin	µg/l	NMH max.0,10	46	0	100,00000	0,00611	<0,00500	<0,01000
desmetryn	µg/l	NMH max.0,10	46	0	100,00000	0	<0,01000	<0,01000
diazinon	µg/l	NMH max.0,10	46	0	100,00000	0	<0,00500	<0,01000
dieldrin	µg/l	NMH max.0,03	46	0	100,00000	0	<0,00100	<0,01000
dimethoat	µg/l	NMH max.0,10	46	0	100,00000	0	<0,01000	<0,02000
hexazinon	µg/l	NMH max.0,10	46	0	100,00000	0,00028	<0,00500	0,01300
chlorfenvinphos	µg/l	NMH max.0,10	46	0	100,00000	0	<0,01000	<0,02000
lindan (hexachlorocyclohexan gama)	µg/l	NMH max.0,10	46	0	100,00000	0	<0,00100	<0,01000
metazachlor	µg/l	NMH max.0,10	46	0	100,00000	0,00028	<0,00500	0,01300
metolachlor izomery	µg/l	NMH max.0,10	2	0	100,00000	0	<0,00500	<0,00500
DDD-p,p'	µg/l	NMH max.0,10	46	0	100,00000	0	<0,00100	<0,01000
prometryn	µg/l	NMH max.0,10	46	0	100,00000	0	<0,00500	<0,01000
propachlor	µg/l	NMH max.0,10	46	0	100,00000	0	<0,00500	<0,01000
propazin	µg/l	NMH max.0,10	46	0	100,00000	0	<0,00500	<0,01000

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Útvar kontroly jakosti  
Přítkovská 1689, Teplice

Analýzy - parametry MH,NHM  
Odběry od - do: 9.1.2024 - 30.9.2024

ukazatel	jednotka	Vyhláška č. 252/2004 Sb.	počet	počet nevyh.	% zab.	průměr	minimum	maximum
simazin	µg/l	NMH max.0,10	46	0	100,00000	0	<0,00500	<0,02000
terbuthylazin	µg/l	NMH max.0,10	46	0	100,00000	0	<0,00500	<0,01000
terbuthylazin-desethyl	µg/l	NMH max.0,10	46	0	100,00000	0	<0,00500	<0,01000
terbutryn	µg/l	NMH max.0,10	46	0	100,00000	0	<0,01000	<0,01000
dichlobenil	µg/l	NMH max.0,10	3	0	100,00000	0	<0,05000	<0,05000
metolachlor	µg/l	NMH max.0,10	44	0	100,00000	0,00039	<0,01000	0,01700
atrazine-desethyl desisopropyl	µg/l	NMH max.0,10	3	0	100,00000	0,00567	<0,01000	0,01700
hexachlorbenzen	µg/l	NMH max.0,10	46	0	100,00000	0	<0,00100	<0,00500
heptachlor	µg/l	NMH max.0,03	46	0	100,00000	0,00002	<0,00100	<0,01000
DDE-p,p'	µg/l	NMH max.0,10	46	0	100,00000	0	<0,00100	<0,01000
DDT-p,p'	µg/l	NMH max.0,10	46	0	100,00000	0	<0,00500	<0,01000
methoxychlor	µg/l	NMH max.0,10	46	0	100,00000	0	<0,00500	<0,01000
fluopikolid	µg/l	NMH max.0,10	3	0	100,00000	0	<0,005	<0,005

5163	20
	0,39

## Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

## útvár kontroly jakosti

Přítkovská 1689, Teplice

9.1.2024 - 30.9.2024

předpis : Reporting vyhláška č. 252/2004 - bakterka

místo odběru	počet	vyhov.	%	nevyhovující ukazatele
Benecko - Dolní Štěpanice 104 DELFI REHAB, MM24	1	1	100	
Benecko - Dolní Štěpanice 112 RD, MM21,24	1	1	100	
Benecko - Dolní Štěpanice 4 RD, MM24	1	1	100	
Benecko - Horní Štěpanice 46 PM	1	1	100	
Benecko - Mrklův 56 RD, MM19,24	1	1	100	
Benecko - Mrklův 65 RD, MM19,24	1	1	100	
Benecko - Mrklův 83, Dům s pečovatelskou službou, PM	1	1	100	
Benecko - Žalý 1 rekreační středisko, MM21,24	1	1	100	
Benecko - Žalý 2 RD, MM22,24	1	1	100	
Benecko 107 BD, MM14,24	1	1	100	
Benecko 147 BD, MM19,24	1	1	100	
Benecko 15 Chata na Špicí, MM19,24	1	1	100	
Benecko 150 ZŠ, PM	1	1	100	
Benecko 174 RD, MM19,24	1	1	100	
Benecko 175 penzion Janata, PM	1	1	100	
Benecko 69, Penzion Alex, PM	1	1	100	
Benecko 73 RD, MM24	1	1	100	
Benešov u Semil 117 RD, MM24	1	1	100	
Benešov u Semil 180, Služby sociální péče Tereza	1	1	100	
Benešov u Semil 193 ZŠ, PM	1	1	100	
Benešov u Semil 212 RD, MM24	1	1	100	
Chuchelna - Komárov 13, MM19,24	1	1	100	
Chuchelna - Komárov 25 RD, MM18,24	1	1	100	
Chuchelna 296 OÚ, PM	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, Do Žlábků 733 kovovýroba, MM20,24	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, Jizerská 1332, MM19,24	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, U Potoka 851 RD, MM19,24	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, Valteřická 1329 RD, MM24	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, Vodárenská 1320 SČVK, PM	1	1	100	
Jilemnice, Čsl. Legii 569 BUS LINE, MM24	1	1	100	
Jilemnice, Jana Weisse 997 BD, MM19,24	1	1	100	
Jilemnice, Metýšova 465 lékárna PM	1	1	100	
Jilemnice, Na Račanech 100 Brano, MM19,24	1	1	100	
Jilemnice, Nouzov 337 RD, MM24	1	1	100	
Jilemnice, V Jilmu 229 Fortuna, MM19,24	1	1	100	
Jilemnice, Zvědavá ulička 105 RD, MM19,24	1	1	100	
Kacanovy 13 RD, MM19,24	1	1	100	
Koberovy - Zbirohy 20 RD, MM24	1	1	100	
Koberovy - Zbirohy 31 RD, MM24	1	1	100	
Ktová 1 RD, MM24	1	1	100	
Ktová 10 RD, MM24	1	1	100	
Ktová 62 OÚ, PM	1	1	100	
Lišný - Lišný 1.díl 97 RD, MM24	1	1	100	
Lišný - Lišný 2.díl 74 RD, MM24	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou - Košov 60 RD, MM24	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou - Nové Dvory 4 RD, MM24	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou - Rváčov 16 RD, MM14,24	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou - Skuhrov 11 RD, MM20,24	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou - Želechy 28 RD, PM	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou - Želechy 45, MM07,24	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou, Smetanova 1058 firma Samohýl, MM19,24	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou, Školní náměstí 1000 ZŠ T.G. Masaryka, PM	1	1	100	
Loučky 10 PM	1	1	100	
Loučky 17 RD, MM19,24	1	1	100	
Loučky 57 RD, MM13,24	1	1	100	
Malá Skála - Bobov 468 PM	2	1	50	ENTERO, KUMI22, KUMI36
Malá Skála - Labe 196 Panteon Liberec, MM19,24	1	1	100	
Malá Skála - Labe 199 RD, MM24	1	1	100	
Malá Skála - Mukařov ev.č. 358 RD, MM19,24	1	1	100	
Malá Skála - Mukařov 109 RD, MM16,24	1	1	100	
Malá Skála - Mukařov 93 RD, MM19,24	1	1	100	
Malá Skála - Mukařov 99, PM	1	1	100	
Malá Skála - Sněhov 446 RD, MM14,24	1	1	100	
Malá Skála - Sněhov 457 BD, PM	1	1	100	
Malá Skála - Vranové 1.díl 122, OÚ, PM	1	1	100	
Malá Skála - Vranové 2.díl 167 RD, MM24	1	1	100	
Malá Skála 202 RD, MM19,24	1	1	100	
Malá Skála 221 Dům pro seniory, PM	1	1	100	
Ohrazenice 88, ZŠ	1	1	100	
Olešnice - Pohoří 3, MM17,24	1	1	100	

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
 útvar kontroly jakosti  
 Přítkovská 1689, Teplice

9.1.2024 - 30.9.2024

předpis : Reporting vyhláška č. 252/2004 - bakterka

místo odběru	počet	vyhov.	%	nevyhovující ukazatele
Přepeře 229 MŠ, PM	1	1	100	
Rakousy 34 OÚ, PM	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní Rokytnice 210 MŠ, PM	2	1	50	CLOSTR
Rokytnice nad Jizerou - Dolní Rokytnice 33 RD, MM19,24	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní Rokytnice 58 RD, MM16,24	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 197 MěÚ, PM	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 328 RD, MM24	2	1	50	KOLI
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 449, COPY centrum, MM19,24	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 461 Sport.hala, PM	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 524, MM19,24	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 540 BD, MM19,24	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 624 RD, MM24	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 633 RD, PM	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Rokytno 144 chalupa, MM19,24	1	1	100	
Rovensko pod Troskami - Blatec 17 RD, MM24	1	1	100	
Rovensko pod Troskami - Blatec 7, MM17,24	1	1	100	
Rovensko pod Troskami - Štěpánovice 4, MM21,24	1	1	100	
Rovensko pod Troskami, Jiráskova 159, MM10,24	1	1	100	
Rovensko pod Troskami, Nábřeží 29 RD, MM24	1	1	100	
Rovensko pod Troskami, náměstí prof. Drahoňovského 1 MěÚ, PM	1	1	100	
Semily - Bítouchov 136 RD, MM16,24	1	1	100	
Semily - Podmoklice, Ke Stadionu 204 KHS, PM	1	1	100	
Semily - Podmoklice, Na Mýtě 162 BD, MM19,24	2	1	50	KUMI22, KUMI36
Semily - Podmoklice, Na Olešce 433, MŠ speciální Semily, PM	1	1	100	
Semily - Podmoklice, Pekárenská 468 MŠ Luční, MM19,24	1	1	100	
Semily - Spálov 71 RD, MM24	1	1	100	
Semily, Benešovská 264 RD, MM24	1	1	100	
Semily, Husova 82 MěÚ, PM	1	1	100	
Semily, Komenského náměstí 150 ZŠ Ivana Olbrachta, PM	1	1	100	
Semily, nábřeží Svatopluka Čecha 432 KVS, MM20,24	1	1	100	
Semily, Nouzov 135 RD, MM24	1	1	100	
Semily, Rezlerova 450 RD, MM24	1	1	100	
Semily, Wolkerova 568 BD, MM19,24	1	1	100	
Stružinec 179 RD, MM24	1	1	100	
Tatobity 235 RD, MM19,24	1	1	100	
Troskovice - Tachov 10, MM08,24	1	1	100	
Troskovice - Tachov 5 RD, MM13,24	1	1	100	
Turnov - Bukovina 61 RD, MM19,24	1	1	100	
Turnov - Daliměřice, Hruborohozecká 405 MŠ, PM	1	1	100	
Turnov - Daliměřice, Mírová 330 RD, MM24	1	1	100	
Turnov - Hrubý Rohozec 7 Sklad zeleniny, MM19,24	1	1	100	
Turnov - Kobylka 55 RD, MM19,24	2	1	50	KUMI36, KUMI22
Turnov - Mašov, Sobotecká 51 Trident, MM24	1	1	100	
Turnov - Mašov, U Školy 202, MM10,24	1	1	100	
Turnov, Antonína Dvořáka 335 MěÚ, PM	1	1	100	
Turnov, Durychov 2207 RD, MM19,24	1	1	100	
Turnov, Koněvova 854 RD, MM24	1	1	100	
Turnov, Markova 22 BD, MM15,24	1	1	100	
Turnov, Nudvojovice 1474, KAMAX, s.r.o., PM	1	1	100	
Turnov, Pod Stránkou 667 RD, MM24	1	1	100	
Turnov, Trávnice 401 papírnictví, MM19,24	1	1	100	
Turnov, Vrchhůra 990 ubytovna, MM24	1	1	100	
Turnov, 28. října 1000, Nemocnice, PM	1	1	100	
Vyskeř - Lažany 1, MM10,24	1	1	100	
Vyskeř 105 RD, MM24	1	1	100	
Vyskeř 50 obchod	1	1	100	
Žernov - Sýkořice 23 PM	1	1	100	
Žernov 1 RD, MM15,24	1	1	100	

Celkové hodnocení

9 nevyhovujících ukazatelů

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
 útvar kontroly jakosti  
 Přítkovská 1689, Teplice

9.1.2024 - 30.9.2024

předpis : Reporting vyhláška č. 252/2004 - chemie

místo odběru	počet	vyhov.	%	nevyhovující ukazatele
Benecko - Dolní Štěpanice 104 DELFI REHAB, MM24	1	1	100	
Benecko - Dolní Štěpanice 112 RD, MM21,24	1	1	100	
Benecko - Dolní Štěpanice 4 RD, MM24	1	1	100	
Benecko - Horní Štěpanice 46 PM	1	1	100	
Benecko - Mrklův 56 RD, MM19,24	1	1	100	
Benecko - Mrklův 65 RD, MM19,24	1	1	100	
Benecko - Mrklův 83, Dům s pečovatelskou službou, PM	1	1	100	
Benecko - Žalý 1 rekreační středisko, MM21,24	1	1	100	
Benecko - Žalý 2 RD, MM22,24	1	1	100	
Benecko 107 BD, MM14,24	1	0	0	pH
Benecko 147 BD, MM19,24	1	1	100	
Benecko 15 Chata na Špicí, MM19,24	1	1	100	
Benecko 150 ZŠ, PM	1	1	100	
Benecko 174 RD, MM19,24	2	1	50	Al
Benecko 175 penzion Janata, PM	1	1	100	
Benecko 69, Penzion Alex, PM	1	1	100	
Benecko 73 RD, MM24	1	1	100	
Benešov u Semil 117 RD, MM24	1	1	100	
Benešov u Semil 180, Služby sociální péče Tereza	1	1	100	
Benešov u Semil 193 ZŠ, PM	1	1	100	
Benešov u Semil 212 RD, MM24	1	1	100	
Chuchelna - Komárov 13, MM19,24	1	1	100	
Chuchelna - Komárov 25 RD, MM18,24	2	1	50	ClO3, ClO3+ClO2
Jilemnice - Hrabačov, Do Žlábků 733 kovovýroba, MM20,24	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, Jizerská 1332, MM19,24	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, U Potoka 851 RD, MM19,24	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, Valteřícká 1329 RD, MM24	1	1	100	
Jilemnice - Hrabačov, Vodárenská 1320 SČVK, PM	1	1	100	
Jilemnice, Čsl. Legii 569 BUS LINE, MM24	1	1	100	
Jilemnice, Jana Weisse 997 BD, MM19,24	1	1	100	
Jilemnice, Metýšova 465 lékárna PM	1	1	100	
Jilemnice, Na Račanech 100 Brano, MM19,24	1	1	100	
Jilemnice, Nouzov 337 RD, MM24	1	1	100	
Jilemnice, V Jilmu 229 Fortuna, MM19,24	1	1	100	
Jilemnice, Zvědavá ulička 105 RD, MM19,24	1	1	100	
Kacanovy 13 RD, MM19,24	1	1	100	
Koberovy - Zbirohy 20 RD, MM24	1	1	100	
Koberovy - Zbirohy 31 RD, MM24	1	1	100	
Ktová 1 RD, MM24	1	1	100	
Ktová 10 RD, MM24	1	1	100	
Ktová 62 OÚ, PM	1	1	100	
Líšný - Líšný 1.díl 97 RD, MM24	1	1	100	
Líšný - Líšný 2.díl 74 RD, MM24	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou - Košov 60 RD, MM24	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou - Nové Dvory 4 RD, MM24	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou - Rvácův 16 RD, MM14,24	2	1	50	Fe
Lomnice nad Popelkou - Skuhrov 11 RD, MM20,24	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou - Želechy 28 RD, PM	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou - Želechy 45, MM07,24	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou, Smetanova 1058 firma Samohýl, MM19,24	1	1	100	
Lomnice nad Popelkou, Školní náměstí 1000 ZŠ T.G. Masaryka, PM	1	1	100	
Loučky 10 PM	1	1	100	
Loučky 17 RD, MM19,24	1	1	100	
Loučky 57 RD, MM13,24	1	1	100	
Malá Skála - Bobov 468 PM	1	1	100	
Malá Skála - Labe 196 Panteon Liberec, MM19,24	1	1	100	
Malá Skála - Labe 199 RD, MM24	1	1	100	
Malá Skála - Mukařov ev.č. 358 RD, MM19,24	1	0	0	pH
Malá Skála - Mukařov 109 RD, MM16,24	1	1	100	
Malá Skála - Mukařov 93 RD, MM19,24	1	0	0	pH
Malá Skála - Mukařov 99, PM	1	0	0	pH
Malá Skála - Sněhov 446 RD, MM14,24	1	1	100	
Malá Skála - Sněhov 457 BD, PM	1	1	100	
Malá Skála - Vranové 1.díl 122, OÚ, PM	1	1	100	
Malá Skála - Vranové 2.díl 167 RD, MM24	1	1	100	
Malá Skála 202 RD, MM19,24	1	1	100	

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
útvar kontroly jakosti  
Přítkovská 1689, Teplice

9.1.2024 - 30.9.2024

předpis : Reporting vyhláška č. 252/2004 - chemie

místo odběru	počet	vyhov.	%	nevyhovující ukazatele
Malá Skála 221 Dům pro seniory, PM	1	1	100	
Ohrazenice 88, ZŠ	1	1	100	
Olešnice - Pohoří 3, MM17,24	1	1	100	
Přepeře 229 MŠ, PM	1	1	100	
Rakousy 34 OÚ, PM	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní Rokytnice 210 MŠ, PM	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní Rokytnice 33 RD, MM19,24	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Dolní Rokytnice 58 RD, MM16,24	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 197 MěÚ, PM	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 328 RD, MM24	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 449, COPY centrum, MM19,24	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 461 Sport.hala, PM	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 524, MM19,24	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 540 BD, MM19,24	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 624 RD, MM24	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 633 RD, PM	1	1	100	
Rokytnice nad Jizerou - Rokytno 144 chalupa, MM19,24	1	1	100	
Rovensko pod Troskami - Blatec 17 RD, MM24	1	0	0	
Rovensko pod Troskami - Blatec 7, MM17,24	1	1	100	
Rovensko pod Troskami - Štěpánovice 4, MM21,24	2	1	50	Fe
Rovensko pod Troskami - Štěpánovice 40(neodebírat)	1	0	0	Fe
Rovensko pod Troskami, Jiráskova 159, MM10,24	1	1	100	
Rovensko pod Troskami, Nábřeží 29 RD, MM24	1	1	100	
Rovensko pod Troskami, náměstí prof. Drahoňovského 1 MěÚ, PM	1	1	100	
Semily - Bítouchov 136 RD, MM16,24	1	1	100	
Semily - Podmoklice, Ke Stadionu 204 KHS, PM	1	1	100	
Semily - Podmoklice, Na Mýtě 162 BD, MM19,24	1	1	100	
Semily - Podmoklice, Na Olešce 433, MŠ speciální Semily, PM	2	1	50	Fe
Semily - Podmoklice, Pekárenská 468 MŠ Luční, MM19,24	1	1	100	
Semily - Spálov 71 RD, MM24	1	1	100	
Semily, Benešovská 264 RD, MM24	1	1	100	
Semily, Husova 82 MěÚ, PM	1	1	100	
Semily, Komenského náměstí 150 ZŠ Ivana Olbracht, PM	1	1	100	
Semily, nábřeží Svatopluka Čecha 432 KVS, MM20,24	1	1	100	
Semily, Nouzov 135 RD, MM24	1	1	100	
Semily, Rezlerova 450 RD, MM24	1	1	100	
Semily, Wolkerova 568 BD, MM19,24	1	1	100	
Stružinec 179 RD, MM24	1	1	100	
Tatobity 235 RD, MM19,24	1	1	100	
Troskovice - Tachov 10, MM08,24	1	1	100	
Troskovice - Tachov 5 RD, MM13,24	1	1	100	
Turnov - Bukovina 61 RD, MM19,24	1	1	100	
Turnov - Daliměřice, Hruborohozecká 405 MŠ, PM	1	1	100	
Turnov - Daliměřice, Mírová 330 RD, MM24	1	1	100	
Turnov - Hrubý Rohozec 7 Sklad zeleniny, MM19,24	1	1	100	
Turnov - Kobylka 55 RD, MM19,24	1	1	100	
Turnov - Mašov, Sobotecká 51 Trident, MM24	1	1	100	
Turnov - Mašov, U Školy 202, MM10,24	1	1	100	
Turnov, Antonína Dvořáka 335 MěÚ, PM	1	1	100	
Turnov, Durychov 2207 RD, MM19,24	1	1	100	
Turnov, Koněvova 854 RD, MM24	1	1	100	
Turnov, Markova 22 BD, MM15,24	1	1	100	
Turnov, Pod Stránkou 667 RD, MM24	1	1	100	
Turnov, Trávnice 401 papírnictví, MM19,24	1	1	100	
Turnov, Vrchhůra 990 ubytovna, MM24	1	1	100	
Turnov, 28. října 1000, Nemocnice, PM	1	1	100	
Vyskeř - Lažany 1, MM10,24	1	1	100	
Vyskeř - Poddoubí 8 RD, MM24	1	1	100	
Vyskeř 105 RD, MM24	1	1	100	
Vyskeř 50 obchod	1	1	100	
Žernov - Sýkořice 23 PM	1	1	100	
Žernov 1 RD, MM15,24	1	1	100	

Celkové hodnocení

11 nevyhovujících ukazatelů