


# VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZZVZ), vyhlašuje s odkazem na § 158 odst. 1 ZZVZ (nejde o zadávací řízení v režimu ZZVZ)

**výzvu**

**na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na  
dodavatele stavby**

## **„Lomnice nad Popelkou – Obnova vodovodu v ulici Mlynářská, podél rybníka Matouš“**

**Zadávací podmínky podlimitní sektorové veřejné poptávky  
ve smyslu § 151 ZZVZ**

### **1. Základní údaje o zadavateli**

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký

IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku VHS Turnov

Zástupce zadavatele pro tuto zakázku: Ing. Lukáš Lamac

Tel: 481 313 481

DS: c97yj33

Mobil: 724 387 175

Email: [lamac@vhsturnov.cz](mailto:lamac@vhsturnov.cz)

### **2. Předmět veřejné poptávky**

Jedná se o obnovu vodovodu v původní trase v ulici Mlynářská, podél rybníka Matouš, s napojením do ulice Josefa Jana Fučíka. Po výstavbě vodovodu dojde k obnově asfaltové komunikace opravou v rýze, potažmo v cca polovině jízdního pruhu. Na vodovod bude přepojeno 6 vodovodních přípojek. Projekt vypracovala spol. FanIT s.r.o. z Kublova. Oproti tomuto projektu nebude řešena obnova vodovodu v ulici Rváčovská a vodovod bude přepojen na stávající vodovod ve vrcholu VP12.

#### **2.1 Rozsah díla:**

**Vodovod:** PE100 PN16 RC2, DN 110 mm v délce 253 m a přepojení 6 vodovodních přípojek v délce cca 30 m.

**Komunikace:** Po dokončení obnovy vodovodu proběhne obnova komunikace v rýze, případně v polovině jízdního pruhu malým finisherem v rozsahu cca 44 t asfaltové směsi. V ulici Mlynářská proběhne pokládka cca 5-7 cm asfaltové směsi v místě kde je nyní asfaltový povrch, po hrázi kde je štěrk proběhne obnova štěrkového krytu, v ulici Josefa Jana Fučíka proběhne obnova asfaltu malým finisherem v polovině jízdního pruhu v tl. cca 10 cm asfaltu.

## **2.2 Postup výstavby:**

Vybraný zhotovitel předloží do 14 ti dnů po předání staveniště závazný harmonogram prací, který se po schválení objednatelem stane součástí smlouvy o dílo. Objednatel požaduje včasné zahájení akce, která bude zakončena obnovou komunikace.

V dostatečné lhůtě před zahájením realizace předloží vybraný dodavatel investorovi seznam všech materiálů, výrobků (šterků, trubního materiálu, armatury apod.) a významných subdodavatelů, které hodlá zhotovitel při realizaci použít. Použití uvedených materiálů, výrobků a subdodavatelů podléhá písemnému schválení investora.

Vybraný dodavatel stavby vybuduje samostatné zařízení staveniště pro mezideponii materiálu a parkování stavební techniky dle svých potřeb a na své náklady. Dále před zahájením stavby projedná a zajistí na své náklady přechodné dopravní značení, zajistí pasportizaci stávajících okolních objektů a přístupových komunikací. Po dokončení prací budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního nebo projektovaného stavu. Tyto práce rovněž zahrne do ceny díla.

Při stavbě vodovodu započnou práce na rybníku Matouš, který zadává k obnově město Lomnice nad Popelkou. V souběhu prací nepředpokládáme významná omezení pro práce na vodovodu, ale základní koordinace pohybu techniky v okolí rybníka bude nutná.

## **2.3 Očekávaná cena díla:**

Předpokládané náklady stavby jsou 2,4 mil Kč bez DPH. Výkaz výměr obsahuje krom výše uvedeného rozsahu díla též jednotnou rezervu ceny díla pro všechny účastníky řízení, a to ve výši 100.000,- Kč bez DPH.

## **3. Předpokládaná doba realizace**

Předání staveniště proběhne do přelomu dubna a května 2025. Je na vybraném dodavateli kdy zahájí práce ale reálné zahájení prací požadujeme nejpozději do konce srpna 2025. Dokončení prací bez ohledu na zahájení požadujeme do 30. října 2025.

## **4. Předmět zakázky zahrnuje rovněž:**

V případě potřeby si dodavatel zajistí stanoviska správců inženýrských sítí a ostatních dotčených orgánů a organizací státní správy, pro provedení stavby nezbytná. Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem informováni o zahájení stavby s dostatečným časovým předstihem.

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)
  - vytýčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytýčení stavby
  - oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí min. 7 dnů před zahájením výkopových prací a koordinace svozu odpadů
  - zajištění zařízení staveniště a případné poplatky za užívání veřejného prostranství
  - projednání a zajištění dopravního řešení s Policií ČR, zajištění rozhodnutí k zvláštnímu užívání komunikace a povolení k provádění prací v silničním tělese
  - pasport stávajících objektů a pozemků a uvedení všech pozemků dotčených stavbou do původního stavu.

2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a na CD)
  - geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, provedení dle směrnice SČVK S.09.02.D (v tištěné podobě i na USB nosiči), včetně kladěčských schémat. Trasy inženýrských sítí budou zaměřeny před záhozem.
  - dokumentace skutečného provedení díla v tištěné i digitální podobě, prohlášení o shodě na použité materiály
  - statické zkoušky hutnění zásypu na místech určených investorem cca 3 ks a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu
  - stavební deník, evidence likvidace odpadů
  - USB nosič s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě)
  - doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků), doklady od správců sítí
  - zajištění kladných stanovisek orgánů státní správy pro vydání kolaudačního souhlasu jako jsou např. KHSLK, HZSLK, město Lomnice nad Popelkou
3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla
  - provedení potřebných sond
  - kompletní náklady na odvoz a uložení likvidovaného materiálu
  - udržování staveniště v čistotě (pravidelný úklid staveniště a příjezdových komunikacích, zkrápění v případě velké prašnosti... apod.)
  - Zajištění BOZP a ohraničení staveniště, případně řízení provozu
  - Zajištění dopravní obslužnosti pro majitele dotčených nemovitostí
  - Zajištění práce odpovědného dendrologa a opatření pro práci v blízkosti stromů
4. přepoj, proplach a desinfekci vodovodního řadu, který zadá dodavatel stavby k provedení provozovateli sítě (SČVK, a.s.), pokud se nedohodnou obě strany jinak

Všechny tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do nabídkového listu ceny.

## **5. Kritéria hodnocení**

### **Celková cena dle předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH.**

Zadavatel bude považovat za nejvhodnější nabídku takovou, která bude obsahovat nejnižší celkovou cenu za splnění celého předmětu zakázky ze všech hodnocených nabídek.

## **6. Obsah zpracované nabídky – podmínky účasti**

1. Krycí list nabídky dle přílohy č. 1 této výzvy.
2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti v rozsahu § 74 zákona o ZZVZ.
3. Prostou kopii – výpisu z OR, ne starší než 3 měsíce, před zahájením poptávkového řízení, ze kterého musí mj. vyplívat, že dodavatel má oprávnění k podnikání alespoň v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
4. Předložení prokázání technické kvalifikace: seznam obdobných realizovaných zakázek, ne starších pěti let, včetně pozitivního osvědčení od objednatele, pro zadavatele je dostačující formou prosté kopie.  
Požadujeme předložení minimálně 2 pozitivních osvědčení:
  - a) Jedno osvědčení na realizaci vodovodu v PE v minimální výši 0,5 mil. Kč bez DPH
  - b) Jedno osvědčení na realizaci vodovodu ve výši nejméně 1,5 mil. Kč bez DPHOsvědčení může být předloženo i prostřednictvím subdodavatele, kterého se ale tímto zavazujete použít při stavbě. Změna subdodavatele podléhá schválení zadavatele. Pozitivní osvědčení musí obsahovat aktuální kontakt na osobu, která osvědčení vydala, a to pro možnost ověření ze strany hodnotící komise. Finanční objem prokázané technické kvalifikace musí zahrnovat pouze práce přímo spojené s předmětem požadované činnosti (realizace vodovodu, kanalizace, komunikace).
5. Návrh celkové nabídkové ceny předmětu veřejné zakázky – ocenění nabídkového listu ceny a předloženého výkazů výměr viz příloha č. 3. této výzvy včetně povinné rezervy díla, která je též součástí této výzvy a je již v rozpočtu předvyplněna.
6. Potvrzená př. č. 2 této výzvy – Minimální požadavky na SOD (podepsaný originál).

Nabídky budou odevzdány v jednom tištěném vyhotovení a elektronicky na USB nosiči (flashdisk), rozpočet v otevřeném formátu.xlsx bez hesla!

## **7. Další podmínky a práva zadavatele**

- 7.1 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv poptávkové řízení zrušit.
- 7.2 Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení nabídku účastníka řízení, pokud prokazatelně nepředloží požadované doklady nebo nesplní podmínky účasti.
- 7.3 Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení nabídku účastníka řízení, který bude zadavatelem vyzván k odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, nebo významných jednotkových cen, a který nedoložil jejich přijatelné odůvodnění.
- 7.4 Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení účastníka řízení, který změnil v průběhu řízení celkovou nabídkovou cenu.
- 7.5 Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění ani variantní řešení.
- 7.6 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout účastníka, který od něho v posledních dvou letech obdržel smluvní pokutu, vyplývající z provádění díla.

Informace poskytuje: Ing. Lukáš Lamač, VHS Turnov, tel: 724 387 175, email: [lamac@vhsturnov.cz](mailto:lamac@vhsturnov.cz). Prohlídka stavenišť: individuálně.

Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepých výkazů výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu [www.vhsturnov.cz](http://www.vhsturnov.cz) v sekci Profil zadavatele.

Lhůta pro podávání nabídek: **do úterý 18. 3. 2025 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem:

„Neotvírat! Poptávkové řízení Lomnice nad Popelkou – Obnova vodovodu  
v ulici Mlynářská, podél rybníka Matouš“

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov.

Osobní doručení nabídky je možné vždy v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin. V ostatní pracovní dny od 8.00 – 14.00 hod., ale je vhodné si možnost převzetí nabídky telefonicky ověřit.

V Turnově dne 21. 2. 2025

---

Ing. Milan Hejduk  
ředitel svazku

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách [www.vhsturnov.cz](http://www.vhsturnov.cz)) v sekci profil zadavatele.

Příloha č.1 – Krycí list nabídky

Příloha č.2 – Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo

Příloha č.3 – Výkaz výměr k ocenění

Příloha č.4 – Projektová dokumentace

Příloha č.5 – Směrnice SČVK - Obsah geodetické dokumentace