S

ŘAD B - TLT DN 80 C100 S CEM. VÝSTELKOU-76,7 m

ŘAD "A" dl. = 837,3 m
0,0 - 85,0 - TLT DN 100 C100 S CEM. VÝSTELKOU dl= 85,00 m
85,0 - 366,1 - PE 100 SDR 11 RC S OCHR. PLÁŠTĚM D110 dl= 281,0 m
366,1 - 837,3 - PE 100 SDR 11 RC S OCHR. PLÁŠTĚM D90 dl= 471,2 m

ŘAD C - PE 100 SDR 11 RC S OCHR. PLÁŠTĚM D90 - 58,6 m
VÝMĚNA VE STÁVAJÍCÍ TRASE A NIVELETĚ

PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY PARC.Č. ST. 140/1

PARC.Č. ST. 140/2 - PE100 SDR 11 RC d32 - 68,6 m

V44A-72,4

V44A-76,1
HB0-KALNÍK

V4-85,0

V3-58,1

V5-92,9

V6-109,4

V51-33,7

V60-0,0

V1-0,0
HB0-KALNÍK

V62-58,6
HB0 NADZEMNÍ-KALNÍK

VŠ DN 1200

C.P. 40 - PE100 SDR 11 RC d32 - 8,6 m
MALTEL SI NAPOJÍ DO ŠACHTY ČÍSLO 40, SÁM

C.P. 23 - PE100 SDR 11 RC d32 - 3,4 m

NOVÁ VP C.P. 28 - PE100 SDR 11 RC d32 - 14,6 m
PŘES STÁVAJÍCÍ POZEMEK KOMUNIKACE PROTLAKEM
V ROZU UPŘESNÍ ÚMYSTEŇ

PARC.Č. ST.132 - PE100 SDR 11 RC d32 - 12,1 m

Č.P.38 (PRASEČÁK) - PE 100 SDR11 RC d90 - 4,5 m

LT 80

VODOVOD STÁVAJÍCÍ+VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
VODOVOD A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY RUŠENÉ
VODOVOD NAVRŽENÝ
PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK
OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU
SILOVÉ VEDENÍ NN PODZEMNÍ
SILOVÉ VEDENÍ NN NADZEMNÍ
SILOVÉ VEDENÍ VVN NADZEMNÍ
SEK-CETIN

A
B
C

Investor:
VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV
ANTONÍNA DVOŘÁKA 287, 511 01 TURNOV
IČO: 49295934

Hlavní projektant	Kontroloval	Vypracoval
Ing.E.Kozák	V.Bičiště	J.Hyhlíková

VEDU VODU s.r.o.
VEDU VODU
1. máje 603, 294 41 Dobrovice
tel: 604 447 166, 602 422 354
E-mail: evzenkozak@seznam.cz

stavba:
ROVENSKO POD TROSKAMI
REKONSTRUKCE VODOVODU ŠTĚPÁNOVICE

číslo zakázky:	24081
stupeň PD:	PDPS
datum:	05/2025
měřítko: 1:250	formát: 10xA4
výkres číslo:	výtisk číslo:

objekt: VODOVOD
obsah: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES DÍL A

03

název dig.souboru: 24081–C.3 SITUACE.DWG
číslo přílohy: C.3.1